

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за III квартал 2020 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
III квартал 2020 года											
1	01.07.2020	22:45	01.07.2020	23:30	0:45	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		5,25
2	02.07.2020	19:55	02.07.2020	21:23	1:28	Радиотехнический	Р-1	ТП 385	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,37
3	04.07.2020	21:22	04.07.2020	22:10	0:48	ТЭЦ-1	601	КЛ-6 кВ от ТП 610-32 до ТП 610-53	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,81
4	06.07.2020	15:24	06.07.2020	17:24	2:00	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		4,74
5	07.07.2020	12:54	07.07.2020	15:22	2:28	Западная	911	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 968	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,02
6	07.07.2020	14:10	07.07.2020	14:12	0:02	Западная	915	КЛ-10 кВ от РП "Трудовой" до ТП 21 Рз	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
7	08.07.2020	11:53	08.07.2020	12:43	0:50	Трудовой	Тр-7	КЛ-10 кВ от ТП 927-3 до ТП 927-21	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,07
8	08.07.2020	14:56	08.07.2020	22:31	7:35	Водозабор	Вз-12	ВЛ-10 кВ оп.102	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	2,97
9	09.07.2020	15:44	09.07.2020	16:36	0:52	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		5,25
10	10.07.2020	6:40	10.07.2020	7:09	0:29	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		4,71
11	11.07.2020	5:15	11.07.2020	5:35	0:20	Украинский	Ук-9		Повреждений не обнаружено		3,22
12	11.07.2020	7:34	11.07.2020	10:28	2:54	ЦРП Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		1,13
13	11.07.2020	20:46	11.07.2020	20:53	0:07	Украинский	Ук-9		Повреждений не обнаружено		1,01
14	12.07.2020	11:30	12.07.2020	12:00	0:30	Степановский	Ст-10		Повреждений не обнаружено		3,15
15	14.07.2020	18:21	14.07.2020	19:17	0:56	ТИЗ	Тз-12	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 604-60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

16	15.07.2020	10:00	15.07.2020	11:15	1:15	Научная	Нч-10	ПП-12	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ПП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,80
17	15.07.2020	16:48	15.07.2020	17:58	1:10	Восточная	823	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 294	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,01
18	15.07.2020	18:20	15.07.2020	18:42	0:22	Мичуринский	М-13	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 192	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,94
19	17.07.2020	1:20	17.07.2020	3:45	2:25	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 894 до ТП 498	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,68
20	17.07.2020	2:05	17.07.2020	3:42	1:37	Восточная	838	КЛ-10 кВ от ТП 334 до ТП 336 до ТП 330	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,68
21	17.07.2020	11:26	17.07.2020	12:00	0:34	Мирный	Мн-16		Повреждений не обнаружено		0,24
22	17.07.2020	13:50	17.07.2020	14:28	0:38	Каштак	121		Повреждений не обнаружено		7,32
23	17.07.2020	13:50	17.07.2020	15:39	1:49	Каштак	119	КЛ-10 кВ от ТП 474 до ТП 484	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,80
24	18.07.2020	15:23	18.07.2020	16:43	1:20	Западная	933	КЛ-10 кВ до ТП 940-14 до ТП 940-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,05
25	18.07.2020	15:23	18.07.2020	17:20	1:57	Западная	911	КВЛ-10 кВ от РВ-14 до ТП 448 до ТП 264	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,02
26	18.07.2020	15:23	18.07.2020	17:18	1:55	Западная	927	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 927-23	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,81
27	19.07.2020	0:30	19.07.2020	1:35	1:05	Северная	409	КЛ-6 кВ от ТП 611-84 до ТП 611-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,99
28	20.07.2020	15:40	20.07.2020	16:05	0:25	Спутник	35-27		Повреждений не обнаружено		0,63
29	20.07.2020	18:34	20.07.2020	19:22	0:48	ЦРП Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-3		Повреждений не обнаружено		0,23
30	20.07.2020	18:42	20.07.2020	19:48	1:06	Научная	Нч-8		Повреждений не обнаружено		0,00
31	21.07.2020	21:30	22.07.2020	1:23	3:53	Кориново	Ко-9		Повреждений не обнаружено		4,74
32	22.07.2020	0:40	22.07.2020	2:32	1:52	Солнечный	Сл-6	КЛ-10 кВ от РП "Солнечный" до ТП 470	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,03
33	22.07.2020	0:40	22.07.2020	3:16	2:36	Заречный	Зр-9	КВЛ-10 кВ от ТП 782 до ТП 2 до ТП 43	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,48
34	23.07.2020	6:57	23.07.2020	8:20	1:23	Коммунальная	Км-17	КЛ-10 кВ от ТП 781 до ТП 359	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,62
35	23.07.2020	9:28	23.07.2020	9:45	0:17	Коммунальная	Км-3	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,22
36	23.07.2020	9:28	23.07.2020	10:48	1:20	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ТП 347 до ТП 349 до ТП 323	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,48
37	23.07.2020	9:28	23.07.2020	10:55	1:27	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ТП 363 до ТП 645	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,28
38	23.07.2020	10:14	23.07.2020	11:22	1:08	Коммунальная	Км-7		Повреждений не обнаружено		3,23
39	24.07.2020	16:00	24.07.2020	18:19	2:19	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от оп. 8-4-1 до ТП 940	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,77
40	26.07.2020	1:31	26.07.2020	4:53	3:22	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от РП "Смбкартель" до ТП 92	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	13,80

41	26.07.2020	8:06	26.07.2020	10:05	1:59	Левобережная	ЛЛ-13		Повреждений не обнаружено		0,21
42	26.07.2020	8:09	26.07.2020	17:22	9:13	Левобережная	ЛЛ-15		Повреждений не обнаружено		0,00
43	26.07.2020	13:55	26.07.2020	14:40	0:45	Левобережная	ЛЛ-25		Повреждений не обнаружено		0,63
44	27.07.2020	13:16	27.07.2020	22:10	8:54	Петрово			Повреждений не обнаружено		0,00
45	27.07.2020	15:20	27.07.2020	16:50	1:30	ЦРП Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-5	ВЛ-10 кВ оп. №80	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,83
46	28.07.2020	15:16	28.07.2020	16:37	1:21	ТЭЦ-1	623	КЛ-6 кВ от ТП 604-72 до ТП 603-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,60
47	30.07.2020	0:45	30.07.2020	1:10	0:25	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		4,71
48	30.07.2020	7:25	30.07.2020	15:13	7:48	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		0,00
49	30.07.2020	7:35	30.07.2020	13:40	6:05	Западная	940	ТП 940-16	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
50	31.07.2020	10:15	31.07.2020	10:53	0:38	Центральная	215	КЛ-6 кВ от ТП 604-102 до ТП 604-100	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,69
51	31.07.2020	17:00	31.07.2020	17:45	0:45	Мичуринский	М-6	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 230	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,79
52	01.08.2020	23:22	02.08.2020	0:45	1:23	Хлебозавод	ХЛ-3		Повреждений не обнаружено		0,95
53	02.08.2020	8:15	02.08.2020	9:12	0:57	ГПП 35/10 кВ Сиб	Сиб-35	КЛ-10 кВ от ТП 779 до ТП 13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
54	02.08.2020	15:29	02.08.2020	16:12	0:43	Левобережная	ЛЛ-19	ВЛ-10 кВ оп. № 20-1	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,68
55	04.08.2020	10:00	04.08.2020	13:25	3:25	Пастера	Па-9	КЛ-10 кВ от РВ-517 до ТП 805	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	12,78
56	05.08.2020	1:12	05.08.2020	1:36	0:24	Радиотехнический	Р-6	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 357	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
57	06.08.2020	1:20	06.08.2020	2:05	0:45	Заводская	3-08	КЛ-10 кВ от ТП 184 до ТП 182	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,40
58	08.08.2020	15:38	08.08.2020	16:20	0:42	ТЭЦ-1	604	КВЛ-6 кВ от ТП 604-37 до ТП 611-71	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,70
59	09.08.2020	14:18	09.08.2020	15:25	1:07	Правобережная	726	КЛ-6 кВ от ТП 610-95 до ТП 610-14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,89
60	09.08.2020	15:50	09.08.2020	16:35	0:45	Солнечная	Сл-23	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Клюевский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
61	09.08.2020	15:48	09.08.2020	17:10	1:22	Солнечная	Сл-6		Повреждений не обнаружено		1,55
62	09.08.2020	15:50	09.08.2020	17:10	1:20	Солнечная	Сл-5	КВЛ-10 кВ от РП "Солнечный" до ТП 946	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,90
63	11.08.2020	9:06	11.08.2020	10:23	1:17	Западная	932		Повреждений не обнаружено		0,00
64	11.08.2020	10:15	11.08.2020	11:49	1:34	Западная	940	КВЛ-10 кВ от ТП 940-16 до ТП 940-17	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	5,97
65	11.08.2020	17:18	11.08.2020	18:39	1:21	Восточная	801	КЛ-10 кВ от ТП 458 до ТП 412	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,01
66	11.08.2020	17:28	11.08.2020	18:29	1:01	Восточная	818	КЛ-10 кВ ф. М-6 от ТП 230 до ТП 376	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,57
67	11.08.2020	17:32	11.08.2020	19:27	1:55	Восточная	825	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "ТЗСМ"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30

68	11.08.2020	21:00	11.08.2020	21:45	0:45	Грузинский	Гр-3	КЛ-10 кВ от ТП 492 до ПП-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
69	12.08.2020	3:28	12.08.2020	3:43	0:15	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Гверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
70	12.08.2020	6:02	12.08.2020	6:25	0:23	Восточная	814	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Грузинский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
71	12.08.2020	16:17	12.08.2020	17:21	1:04	ЦРП Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		0,35
72	12.08.2020	17:10	12.08.2020	17:46	0:36	Левобережная	Л-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,68
73	12.08.2020	17:45	12.08.2020	23:02	5:17	Водозабор	Вз-16		Повреждений не обнаружено		4,99
74	12.08.2020	23:02	12.08.2020	23:31	0:29	Водозабор	Вз-12		Повреждений не обнаружено		0,19
75	12.08.2020	23:23	12.08.2020	23:49	0:26	Пастера	Па-9		Повреждений не обнаружено		12,78
76	13.08.2020	5:15	13.08.2020	7:01	1:46	Заводская	3-08	КЛ-10 кВ от ТП 420 до ТП 552	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,40
77	13.08.2020	21:30	13.08.2020	22:47	1:17	Западная	940		Повреждений не обнаружено		4,50
78	13.08.2020	21:35	13.08.2020	23:55	2:20	ЗПП-Г	Зп-4	ВЛ-10 кВ от РВ-158 до оп. 20.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,66
79	13.08.2020	21:35	13.08.2020	23:55	2:20	ЗПП-Г	Зп-28		Повреждений не обнаружено		1,27
80	13.08.2020	22:25	15.08.2020	13:20	14:55	Западная	932	ТП 929-1	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
81	14.08.2020	10:03	14.08.2020	11:05	1:02	Эмальпровод	яч. 18	КЛ-10 кВ от ТП 3 ЗАО "Сибкабель" до ТП 209У, ТП 4У.	Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
82	14.08.2020	16:53	14.08.2020	19:06	2:13	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 157 до ТП 386	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,63
83	14.08.2020	17:29	14.08.2020	19:14	1:45	Восточная	830	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 456	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,04
84	15.08.2020	11:55	15.08.2020	13:09	1:14	Северо-Восточная	Вс-14	КЛ-10 кВ от ТП 526 до ТП 188	Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,25
85	17.08.2020	6:00	17.08.2020	6:43	0:43	Правобережная	709	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП Т-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,02
86	17.08.2020	6:10	17.08.2020	7:19	1:09	Правобережная	723	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,19
87	17.08.2020	16:54	17.08.2020	18:12	1:18	Северная	429	КЛ-6 кВ от ТП 611-28 до ТП 611-60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,09
88	18.08.2020	2:40	18.08.2020	11:22	8:42	Водозабор	Вз-12	ВЛ-10 кВ от ПП-16	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
89	18.08.2020	15:15	18.08.2020	16:11	0:56	Южная	550	КЛ-6 кВ от ТП 671-20 до ТП 671-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,03
90	20.08.2020	18:40	21.08.2020	17:49	23:09	Самусь	35/50		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
91	20.08.2020	19:04	20.08.2020	23:13	4:09	Западная	911	КВЛ-10 кВ от ТП 938 до ТП 632	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	10,80
92	20.08.2020	19:20	20.08.2020	20:39	1:19	ТХЗ	Тз-6	ВЛ-6 кВ от ТП 671-53 до ПП-21	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27

93	20.08.2020	20:35	20.08.2020	23:55	3:20	Каштак	135		Повреждений не обнаружено		2,65
94	20.08.2020	20:45	21.08.2020	0:01	3:16	Корнилово	Ко-14	ПС "Корнилово" до РВ-453	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,07
95	22.08.2020	15:35	22.08.2020	19:38	4:03	Солнечная	Сл-22	ВЛ-10 кВ от ТП 119 до ТП 565 оп. 55	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	5,16
96	22.08.2020	17:22	22.08.2020	18:27	1:05	ТЭЦ-1	622	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП 614-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,60
97	22.08.2020	17:25	22.08.2020	17:58	0:33	ТЭЦ-1	618		Повреждений не обнаружено		5,25
98	23.08.2020	13:05	23.08.2020	14:38	1:33	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 858 до ТП 148	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,70
99	23.08.2020	13:08	23.08.2020	14:38	1:30	Трудовой	Тр-8		Повреждений не обнаружено		2,40
100	23.08.2020	13:49	23.08.2020	14:30	0:41	Западная	942	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Трудовой"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,11
101	25.08.2020	8:00	25.08.2020	13:34	5:34	Научная	Нч-10	ТП 539	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Восстановлено	17,53
102	25.08.2020	10:25	25.08.2020	10:59	0:34	Научная	Нч-13		Повреждений не обнаружено		3,48
103	26.08.2020	13:02	26.08.2020	13:32	0:30	Южная	547		Повреждений не обнаружено		7,21
104	26.08.2020	13:02	26.08.2020	13:36	0:34	Южная	545		Повреждений не обнаружено		4,43
105	26.08.2020	13:38	26.08.2020	14:15	0:37	Октябрьская	О-9	ТП 101	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,63
106	27.08.2020	20:17	27.08.2020	23:33	3:16	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от РВ-475 до РВ-477 до ТП 763	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,60
107	27.08.2020	20:43	27.08.2020	22:44	2:01	Октябрьская	О-14	ВЛ-10 кВ оп. 23-1	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,27
108	28.08.2020	0:01	28.08.2020	2:10	2:09	Правобережная	710	КЛ-6 кВ от ТП 610-27 до ТП 610-72	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,15
109	28.08.2020	0:24	28.08.2020	1:06	0:42	Правобережная	726	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
110	28.08.2020	1:19	28.08.2020	5:20	4:01	Восточная	801	ТП 428	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Восстановлено	6,01
111	28.08.2020	23:26	29.08.2020	1:08	1:42	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от РП "Сибкартел" до ТП 92	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	15,80
112	29.08.2020	20:50	29.08.2020	21:07	0:17	Каштак	127	КВЛ-10 кВ от ТП 35 до ТП 29	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,18
113	30.08.2020	0:30	30.08.2020	4:18	3:48	ЦРП Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-6	ВЛ-10 кВ от ЛР-8 до ЛР-10	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	6,35
114	31.08.2020	20:21	31.08.2020	20:21	0:00	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
115	31.08.2020	20:46	31.08.2020	22:36	1:50	Коммунальная	Км-16		Повреждений не обнаружено		11,35
116	01.09.2020	10:00	01.09.2020	10:45	0:45	Мичуринский	М-14	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 206	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,96
117	03.09.2020	14:12	03.09.2020	15:46	1:34	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от ТП 2 до ТП 640	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,80

118	03.09.2020	15:21	03.09.2020	16:22	1:01	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ТП 94 до ТП 302	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,10
119	06.09.2020	18:35	06.09.2020	19:31	0:56	Правобережная	709	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП Т-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,02
120	07.09.2020	3:15	07.09.2020	5:21	2:06	Спутник	С-13	КВЛ-10 кВ от РВ-186 до ТП 960	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	6,37
121	07.09.2020	15:16	07.09.2020	16:24	1:08	Каштак	131	ТП 744	Повреждений не обнаружено		11,40
122	09.09.2020	8:58	09.09.2020	9:30	0:32	Солнечная	Сл-5	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Солнечный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
123	09.09.2020	8:58	09.09.2020	10:08	1:10	Солнечная	Сл-7		Повреждений не обнаружено		3,35
124	10.09.2020	17:50	10.09.2020	18:32	0:42	Центральная	216	КЛ-6 кВ от ТП 604-11 до ТП 604-97	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,42
125	15.09.2020	0:48	15.09.2020	2:51	2:03	Заводская	3-08		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	8,58
126	16.09.2020	13:56	16.09.2020	15:50	1:54	Восточная	814	КЛ-10 кВ от ТП 154 до ТП 872	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,53
127	17.09.2020	20:41	17.09.2020	21:10	0:29	Мигурицкий	М-9	КЛ-10 кВ от ТП 480 до РП "Черных"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
128	20.09.2020	14:34	20.09.2020	14:50	0:16	Академическая	Ак-15		Повреждений не обнаружено		0,00
129	22.09.2020	13:00	22.09.2020	13:47	0:47	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ТП 459 до ТП 457	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,17
130	23.09.2020	3:00	23.09.2020	3:43	0:43	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 894 до ТП 498	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,64
131	24.09.2020	9:28	24.09.2020	9:53	0:25	Южная	532		Повреждений не обнаружено		2,80
132	24.09.2020	9:40	24.09.2020	10:44	1:04	Южная	512	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-48	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,43
133	24.09.2020	12:30	24.09.2020	13:25	0:55	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП 267	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,18
134	29.09.2020	16:51	29.09.2020	17:25	0:34	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-3 до ТП 605-37	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
135	29.09.2020	17:31	29.09.2020	19:00	1:29	Заводская	3-08		Повреждений не обнаружено		0,00

Начальник СН и КК

И.В. Борисова