

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

 Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2023 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
2023 года III квартал											183,42
1	01.07.2023	10:53	01.07.2023	11:09	0:16	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		1,49
2	01.07.2023	10:53	01.07.2023	12:10	1:17	Северо-Восточная	Вс-15	ТП 542	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	0,86
3	01.07.2023	22:00	01.07.2023	22:47	0:47	Южная			Повреждений не обнаружено		13,75
4	01.07.2023	22:00	02.07.2023	0:08	2:08	Радиотехнический	Р-8	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 309	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,79
5	05.07.2023	0:50	05.07.2023	1:55	1:05	Октябрьская	О-40		Повреждений не обнаружено		0,00
6	06.07.2023	6:55	06.07.2023	7:15	0:20	ГРЭС-2	1007, 1010, 1038		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,26
7	06.07.2023	10:15	06.07.2023	11:10	0:55	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 45 до ТП 446.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	1,18
8	06.07.2023	13:05	06.07.2023	14:08	1:03	Люксембург	Лю-8		Повреждений не обнаружено		2,03
9	07.07.2023	22:10	07.07.2023	23:38	1:28	ТИЗ	Тз-6		Повреждений не обнаружено		0,26
10	07.07.2023	22:10	08.07.2023	0:18	2:08	ТИЗ	Тз-17	КЛ-6 кВ от ТП 671-67 до ТП 671-84	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,04
11	08.07.2023	12:04	08.07.2023	12:58	0:54	Коммунальная	Км-30, Ук-9	КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 169	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
12	08.07.2023	12:11	08.07.2023	16:52	4:41	Коммунальная	Км-8	КЛ-10 кВ ТП 959 до ТП 249	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,37
13	09.07.2023	1:09	09.07.2023	3:05	1:56	Северо-Восточная	Вс-21	КЛ-10 кВ от ТП 962 до ТП 584	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,40

14	09.07.2023	6:20	09.07.2023	7:35	1:15	Октябрьская	О-17	ВЛ-10 кВ от ПП-36 до ТП 84	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
15	13.07.2023	12:00	13.07.2023	13:40	1:40	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 215 до ТП 221.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,18
16	13.07.2023	17:25	13.07.2023	18:07	0:42	Мирный			Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,85
17	15.07.2023	18:05	15.07.2023	18:50	0:45	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,62
18	15.07.2023	18:10	15.07.2023	18:50	0:40	ГРЭС-2	1007		Повреждений не обнаружено		0,15
19	15.07.2023	18:21	15.07.2023	22:15	3:54	Спутник	3527		Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-35 кВ	Восстановлено	5,94
20	15.07.2023	18:57	15.07.2023	19:00	0:03	Орловка	3550		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
21	19.07.2023	17:52	19.07.2023	18:38	0:46	Октябрьская	О-37	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 423.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45
22	20.07.2023	23:07	20.07.2023	23:55	0:48	Центральная	228	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-124.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,13
23	21.07.2023	8:38	21.07.2023	9:25	0:47	Солнечная	Сл-30	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Клюевский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
24	21.07.2023	8:38	21.07.2023	10:08	1:30	Солнечная	Со-10	КЛ-10 кВ от ТП 774 до ТП 796.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,31
25	23.07.2023	3:10	23.07.2023	4:34	1:24	Ягодный	Я-8	КЛ-10 кВ ТП 223 до ТП 555.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,71
26	23.07.2023	3:10	23.07.2023	5:00	1:50	ГРЭС-2	1013 А	ТП Т-9	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,67
27	24.07.2023	5:51	24.07.2023	14:30	8:39	Богашево	Б-3		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
28	25.07.2023	23:58	26.07.2023	1:22	1:24	Восточная	847	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,22
29	28.07.2023	0:46	28.07.2023	1:48	1:02	ТЭЦ-1	601	КЛ-6 кВ от ТП 610-23 до ТП 610-18.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,22
30	28.07.2023	13:29	28.07.2023	15:01	1:32	Восточная	823	КВЛ-10 кВ от ТП 252 до ТП 19.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
31	29.07.2023	14:17	29.07.2023	15:33	1:16	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 578 до ТП 45.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,64
32	30.07.2023	21:58	31.07.2023	2:50	4:52	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 986 до ТП 964.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,15
33	31.07.2023	4:58	31.07.2023	6:13	1:15	Центральная	204	КЛ-6 кВ от ТП 604-88 до ТП 604-25.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,79
34	01.08.2023	16:50	01.08.2023	17:43	0:53	Октябрьская	III СШ		Повреждений не обнаружено		1,10
35	01.08.2023	16:50	01.08.2023	17:55	1:05	Сибкартель	Ск-9	КВЛ-10 кВ от ТП 227 до ТП 237.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
36	01.08.2023	16:50	01.08.2023	19:20	2:30	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от РВ-465 до ТП 261.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,08

37	03.08.2023	18:30	03.08.2023	19:00	0:30	Северо-Восточная	Вс-14	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Черных".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
38	04.08.2023	17:15	04.08.2023	18:15	1:00	ГРЭС-2	1001	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 769.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,28
39	05.08.2023	13:03	05.08.2023	13:59	0:56	Октябрьская	О-40		Повреждений не обнаружено		0,20
40	08.08.2023	18:45	08.08.2023	19:20	0:35	Левобережная	Л-15		Повреждений не обнаружено		0,13
41	09.08.2023	15:00	09.08.2023	15:25	0:25	Правобережная	745	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до РП "Люксембург"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
42	10.08.2023	17:15	10.08.2023	18:19	1:04	Северная	426, Ж-8	КЛ-6 кВ от ТП 611-70 до ТП 611-35	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,79
43	11.08.2023	4:18	11.08.2023	5:21	1:03	Центральная	204	КЛ-6 кВ от ТП 604-88 до ТП 604-25.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
44	13.08.2023	9:10	13.08.2023	10:05	0:55	Каштак	126	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 296.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
45	16.08.2023	11:44	16.08.2023	14:12	2:28	ЗПП-Т	Зп-32	КЛ-10 кВ от ТП 1032 до ТП 1030.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
46	17.08.2023	14:30	17.08.2023	15:12	0:42	ЗПП-Т	Зп-31		Повреждений не обнаружено		0,15
47	17.08.2023	17:43	17.08.2023	19:49	2:06	Коммунальная	Км-11, Ф-3	КЛ-10 кВ от ТП 829 до ТП 645.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,11
48	21.08.2023	11:02	21.08.2023	11:50	0:48	Коммунальная	Км-15, Тв-11	КВЛ-10 кВ от РП "Тверской" до ТП 587.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
49	21.08.2023	12:49	21.08.2023	14:56	2:07	Западная	928, ЛПК-12	КВЛ-10 кВ от РВ-218 до ТП 940-32.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,60
50	22.08.2023	20:42	22.08.2023	22:25	1:43	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ТП 74 до ТП 394.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
51	22.08.2023	20:42	22.08.2023	21:53	1:11	Восточная	813, Гр-9	КЛ-10 кВ от ТП 142 до ТП 60.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,77
52	24.08.2023	10:55	24.08.2023	13:12	2:17	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от ТП 84 до ПП-12.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,89
53	24.08.2023	12:30	24.08.2023	14:15	1:45	Коммунальная	Км-11, Ф-3	КЛ-10 кВ от ТП 407 до ТП 363.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,36
54	24.08.2023	12:40	24.08.2023	14:55	2:15	Коммунальная	Км-8	КЛ-10 кВ ТП 173 до ТП 175 до ТП 177.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,10
55	24.08.2023	12:50	24.08.2023	17:03	4:13	Спутник	С-21	КВЛ-10 кВ от ТП 910 до ТП 822.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
56	24.08.2023	12:57	24.08.2023	16:03	3:06	Коммунальная	Км-15, Тв-8	КЛ-10 кВ от РП "Тверской" до ТП 481.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,38

57	24.08.2023	14:39	24.08.2023	16:50	2:11	Солнечная	Сл-15, Выс-18	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до ТП 630.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22
58	25.08.2023	8:40	25.08.2023	9:26	0:46	Южная	511		Повреждений не обнаружено		3,53
59	25.08.2023	8:40	25.08.2023	11:10	2:30	Южная	554, У-11	КЛ-6 кВ от ТП 671-1 до ТП 671-58.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,07
60	25.08.2023	20:05	26.08.2023	0:17	4:12	Нахимовский	Н-2		Повреждений не обнаружено		0,87
61	25.08.2023	20:05	26.08.2023	0:45	4:40	Степановский	Ст-10		Повреждений не обнаружено		1,51
62	25.08.2023	20:18	25.08.2023	23:39	3:21	Богашево	Б-3		Повреждений не обнаружено		0,24
63	25.08.2023	20:25	25.08.2023	23:52	3:27	Северо-Восточная	Вся		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	27,77
64	28.08.2023	8:00	28.08.2023	8:50	0:50	Мичуринский	М-5	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 132.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
65	28.08.2023	15:40	28.08.2023	16:32	0:52	Западная	II СШ		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	4,18
66	28.08.2023	15:40	28.08.2023	17:09	1:29	Западная	928	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6, ТП 940-8.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,61
67	30.08.2023	15:00	30.08.2023	16:08	1:08	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-136 до ТП 604-69.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,82
68	30.08.2023	15:00	30.08.2023	16:04	1:04	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до ТП 605-31.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,66
69	31.08.2023	15:10	31.08.2023	16:13	1:03	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от РВ 493 до ТП 801.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
70	31.08.2023	19:25	31.08.2023	20:42	1:17	ГРЭС-2	вся		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	18,10
71	31.08.2023	20:05	31.08.2023	20:40	0:35	Центральная	вся		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	4,59
72	02.09.2023	10:30	02.09.2023	11:14	0:44	ГПП-35/10 кВ Сиб	Си61-17	ПС "ГПП 35-10 кВ Сиб"	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ПС	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,24
73	02.09.2023	14:19	02.09.2023	15:42	1:23	Октябрьская	О-3, Ск-5	КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 745.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,04
74	03.09.2023	23:10	04.09.2023	1:10	2:00	Каштак	127	КВЛ-10 кВ от РВ-190 до ТП 986.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,40
75	04.09.2023	18:08	04.09.2023	18:36	0:28	Центральная	II СШ		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	2,77
76	06.09.2023	12:10	06.09.2023	22:06	9:56	Трудовой	Тр-11	КЛ-10 кВ от РП "Трудовой" до ТП 21 Рз.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
77	09.09.2023	19:35	09.09.2023	20:57	1:22	ТП-3	ТП-3 яч. №7		Повреждений не обнаружено		0,00
78	09.09.2023	20:25	09.09.2023	21:55	1:30	Каштак	120	КЛ-10 кВ от ТП 280 до ТП 274	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,72

79	11.09.2023	14:30	11.09.2023	16:38	2:08	ТИЗ	Тз-13	КЛ-6 кВ от ТП 604-115 до ТП 604-86.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,23
80	15.09.2023	12:26	15.09.2023	15:06	2:40	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от РВ 533 до оп. №30.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,48
81	15.09.2023	20:58	15.09.2023	22:15	1:17	ТП-3	ТП-3 яч. №7		Повреждений не обнаружено		0,00
82	16.09.2023	14:42	16.09.2023	15:54	1:12	Академическая	Ак-26	КВЛ-10 кВ от РВ 291 до ТП 567.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
83	18.09.2023	0:52	18.09.2023	1:44	0:52	Западная	933, П-5	КЛ-10 кВ от ТП 942-83 до ТП 944-34.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,04
84	18.09.2023	1:45	18.09.2023	2:14	0:29	ТЭЦ-1	602	КЛ-6 кВ от ТП 610-47 до ТП 610-48.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
85	18.09.2023	9:39	18.09.2023	10:52	1:13	Научная	Нч-10		Повреждений не обнаружено		0,58
86	21.09.2023	14:50	21.09.2023	15:15	0:25	Научная	Нч-7		Повреждений не обнаружено		0,30
87	21.09.2023	14:50	21.09.2023	15:50	1:00	Научная	Нч-8, Ст-10	КЛ-10 кВ от ТП 795 до ТП 543.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,27
88	22.09.2023	21:22	22.09.2023	22:25	1:03	Нахимовский	Н-2		Повреждений не обнаружено		0,23
89	22.09.2023	21:38	22.09.2023	22:22	0:44	ГРЭС-2	1013Б	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
90	22.09.2023	22:14	22.09.2023	23:38	1:24	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 103 до ТП 785.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,83
91	22.09.2023	22:14	22.09.2023	23:51	1:37	ТИЗ	Тз-10		Повреждений не обнаружено		0,51
92	23.09.2023	16:20	23.09.2023	17:10	0:50	Научная	Нч-10		Повреждений не обнаружено		0,40
93	25.09.2023	9:55	25.09.2023	10:55	1:00	Научная	Нч-10	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до ПП-22.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,43
94	25.09.2023	13:45	25.09.2023	14:25	0:40	Мичуринский	М-13	КЛ-10 кВ от ТП 192 до ТП 194.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
95	28.09.2023	17:36	28.09.2023	19:01	1:25	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП 605-21.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85

Начальник ОН и КК



И.В. Борисова