

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2023 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
2023 года II квартал											
1	02.04.2023	21:15	02.04.2023	22:47	1:32	Кисловка	Кл-7	Отключение в смежной сетевой организации	Отключение в смежной сетевой организации	Восстановлено	114,60
2	04.04.2023	6:35	04.04.2023	8:05	1:30	Северная	406	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,13
3	07.04.2023	15:26	07.04.2023	16:25	0:59	Северная	430	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,22
7	08.04.2023	12:02	08.04.2023	13:05	1:03	Высотный	Выс-24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,32
8	09.04.2023	2:40	09.04.2023	4:00	1:20	ГРЭС-2	1013	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,54
11	12.04.2023	2:00	12.04.2023	2:52	0:52	Восточная	826	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
12	13.04.2023	13:01	13.04.2023	13:39	0:38	Мичуринский	М-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
13	19.04.2023	1:28	19.04.2023	2:05	0:37	Украинский	Ук-7	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
14	19.04.2023	23:04	20.04.2023	0:15	1:11	Каштак	131	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
16	22.04.2023	16:04	23.04.2023	3:18	11:14	Восточная	814	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,41
17	22.04.2023	23:56	23.04.2023	2:30	2:34	Северная	403	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,79

18	23.04.2023	7:15	23.04.2023	7:55	0:40	Научная	Нч-13		Повреждений не обнаружено		0,09
19	23.04.2023	13:45	23.04.2023	14:30	0:45	Коммунальная	Км-17	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до ТП 781.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
20	24.04.2023	12:37	24.04.2023	13:42	1:05	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ТП 242 до ТП 46 по ф. Вис-22.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
21	25.04.2023	0:29	25.04.2023	1:06	0:37	Левобережная	Л-15	ТП Л-15-39.	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,96
22	26.04.2023	20:45	26.04.2023	21:25	0:40	Каштак	110	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 538.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
27	28.04.2023	18:59	28.04.2023	19:38	0:39	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 135.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
28	02.05.2023	4:26	02.05.2023	5:06	0:40	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
29	02.05.2023	10:24	02.05.2023	11:08	0:44	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ТП 308 до ТП 416.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,43
30	03.05.2023	4:17	03.05.2023	5:13	0:56	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
31	03.05.2023	4:17	03.05.2023	5:13	0:56	Ягодный	Я-17	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 359.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
34	04.05.2023	12:30	04.05.2023	17:38	5:08	Спутник	35/27	Повреждение ВЛ-35 кВ от оп. 113 до оп. 114.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-35 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Восстановлено	7,75
36	06.05.2023	13:12	06.05.2023	15:03	1:51	Нахимовский	Н-2	КЛ-10 кВ от ТП 116 до оп. № 62.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,40
37	06.05.2023	13:33	06.05.2023	15:45	2:12	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от РВ 543 до РВ-85.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,82
43	07.05.2023	14:55	07.05.2023	17:58	3:03	Каштак	127	КВЛ-10 кВ от ТП 29 до оп. № 9.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,18
44	08.05.2023	2:36	08.05.2023	4:07	1:31	Академическая	Ак-28		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,08
45	08.05.2023	2:20	08.05.2023	2:20	0:00	Правобережная	745	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до РП "Люксембург".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
46	08.05.2023	3:20	08.05.2023	4:38	1:18	Правобережная	712	КЛ-6 кВ от ТП 610-58 до ТП 610-58А.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,22
47	10.05.2023	17:28	10.05.2023	17:53	0:25	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,25
49	11.05.2023	7:16	11.05.2023	8:00	0:44	Сибкартель	Ск-10	КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 92	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,62
54	16.05.2023	23:30	17.05.2023	2:23	2:53	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ТП 59 до ТП 96	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
55	21.05.2023	3:30	21.05.2023	5:04	1:34	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 256 до ТП 326.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,52

56	21.05.2023	3:30	21.05.2023	5:04	1:34	Восточная	832	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП Т-6.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
57	21.05.2023	3:30	21.05.2023	9:34	6:04	Восточная	832		Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,00
58	22.05.2023	11:20	22.05.2023	14:20	3:00	ЗПП-Т	Зп-21	КЛ-10 кВ от оп. 43-31 до оп. 43-32	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
60	23.05.2023	6:41	23.05.2023	7:24	0:43	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 135	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
61	23.05.2023	10:08	23.05.2023	11:17	1:09	Профсоюзный	940	КВЛ-10кВ от ТП 944-16 до ТП 940-17	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36
62	23.05.2023	10:08	23.05.2023	11:17	1:09	Профсоюзный	П-12		Повреждений не обнаружено		0,00
63	23.05.2023	10:18	23.05.2023	10:18	0:00	Западная	942	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Трудовой"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
64	23.05.2023	11:20	23.05.2023	11:50	0:30	Трудовой	Тр-8	КЛ-10 кВ от ТП 942-80 до ТП 942-83	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22
65	24.05.2023	0:08	24.05.2023	2:00	1:52	Западная	944	КЛ-10 кВ от ТП 944-40 до ТП 944-41	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,49
66	24.05.2023	16:00	24.05.2023	18:43	2:43	Северо-Восточная	Вс-15	КЛ-10 кВ от ТП 554 до ТП 598	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,84
67	25.05.2023	5:15	25.05.2023	5:56	0:41	Каштак	133	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Томскхабель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
68	25.05.2023	10:32	25.05.2023	12:05	1:33	Восточная	826	КЛ-10 кВ от ТП 316 до ТП 324	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,23
69	26.05.2023	3:44	26.05.2023	5:12	1:28	Солнечная	Зр-13	КЛ-10 кВ от ТП 804 до ТП 826	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,14
71	29.05.2023	6:54	29.05.2023	8:05	1:11	Каштак	131	КЛ-10 кВ от ТП 1020 до ТП 716	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,87
72	29.05.2023	15:26	29.05.2023	16:08	0:42	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-78 до ТП 671-40.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,63
73	29.05.2023	16:18	29.05.2023	18:20	2:02	Каштак	127		Повреждений не обнаружено		3,34
74	29.05.2023	16:18	29.05.2023	18:20	2:02	Каштак	127	КЛ-10 кВ от РВ-188 до ТП 960	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
75	29.05.2023	16:35	29.05.2023	19:51	3:16	Каштак	111	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Каштак", КЛ-1 и КЛ-2.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	9,44
76	29.05.2023	20:50	30.05.2023	0:50	4:00	Западная	942	КВЛ-10 кВ от РП "Трудовой" до ТП 940-20	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
77	29.05.2023	21:07	29.05.2023	23:30	2:23	Западная	916		Повреждений не обнаружено		3,36
78	30.05.2023	5:14	30.05.2023	5:51	0:37	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
79	31.05.2023	15:09	31.05.2023	16:59	1:50	Мирный	Ми-8	КВЛ-10 кВ от оп. 25-52 до оп. 25-53.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,33
81	02.06.2023	14:14	02.06.2023	15:11	0:57	ГРЭС-2	1041	ТП 269	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	1,39
82	04.06.2023	4:29	04.06.2023	5:58	1:29	Каштак	131	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 582.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,15

83	04.06.2023	4:29	04.06.2023	5:58	1:29	Каштак	131	КЛ-10 кВ от ТП 244 до ТП 488	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
86	04.06.2023	16:57	04.06.2023	18:12	1:15	Московский	Мт-4		Повреждений не обнаружено		0,29
87	04.06.2023	17:10	04.06.2023	18:32	1:22	Восточная	Гр-12	КЛ-10 кВ от ТП 9 до оп. 1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
88	04.06.2023	18:29	04.06.2023	19:42	1:13	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 703	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
89	04.06.2023	18:29	04.06.2023	19:15	0:46	Ягодный	Я-9	КЛ-10 кВ от ТП 233 до ТП 13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45
90	04.06.2023	18:40	04.06.2023	23:20	4:40	Левобережная	Л-15		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,69
91	04.06.2023	19:35	04.06.2023	20:57	1:22	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 157 до ТП 386	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,18
92	05.06.2023	15:56	05.06.2023	17:35	1:39	Украинский	Ук-10		Повреждений не обнаружено		5,03
93	05.06.2023	16:48	05.06.2023	17:15	0:27	Коммунальная	Км-13		Повреждений не обнаружено		5,42
95	06.06.2023	0:55	06.06.2023	2:35	1:40	Правобережная	710	КЛ-6 кВ от ТП 610-49 до ТП 610-89	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,23
96	06.06.2023	15:40	06.06.2023	16:50	1:10	Коммунальная	Км-13	ТП 523	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	0,36
97	06.06.2023	17:56	06.06.2023	20:00	2:04	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 745	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,16
98	06.06.2023	17:56	06.06.2023	20:00	2:04	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от РВ-475 до ТП 763	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
99	06.06.2023	20:20	06.06.2023	22:42	2:22	Научная	Нч-13	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до оп. №1, до ТП 627, до ТП 733	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
100	07.06.2023	11:20	07.06.2023	13:05	1:45	Октябрьская	О-40		Повреждений не обнаружено		0,00
101	07.06.2023	14:43	07.06.2023	15:54	1:11	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ТП 838 до ТП 630	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
104	08.06.2023	18:37	08.06.2023	19:33	0:56	Ягодный	Я-10	КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП Т-13.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
106	08.06.2023	20:45	08.06.2023	22:12	1:27	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 271 к ТП 269	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,13
107	09.06.2023	9:59	09.06.2023	10:57	0:58	Центральная	216	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,21
109	09.06.2023	13:32	09.06.2023	15:26	1:54	Коммунальная	Км-14		Повреждений не обнаружено		0,00
110	12.06.2023	21:53	12.06.2023	22:57	1:04	Лоскутово	ЛК-2	КЛ-10 кВ ф. ЛК-2 от РВ оп. №12-8 до ТП ЛК-2-3.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
111	14.06.2023	4:46	14.06.2023	5:25	0:39	ТИЗ	Тз-9	КЛ-6 кВ от ТП671-101 до ТП Т-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,14
112	15.06.2023	22:13	16.06.2023	0:21	2:08	Западная	942	КВЛ-10 кВ от РВ -172 до ТП 940-52.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
113	16.06.2023	10:10	16.06.2023	11:54	1:44	Коммунальная	Ук-9	КЛ-10 кВ от ТП 623 до ТП 793	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,93

115	17.06.2023	16:48	17:44	0:56	ТИЗ	ТЗ-9	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 671-101, до ТП Т-8.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,28
118	19.06.2023	21:09	22:36	1:27	Западная	936		Повреждений не обнаружено		0,96
119	19.06.2023	23:10	0:51	1:41	Коммунальная	Км-16		Повреждений не обнаружено		5,60
120	21.06.2023	14:56	15:40	0:44	Северная	409	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-84	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
122	22.06.2023	18:15	18:55	0:40	Нахимовский	Н-2	КЛ-10 кВ от ТП 120 до ТП 245	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
123	23.06.2023	17:27	17:59	0:32	Западная	Тр-14		Повреждений не обнаружено		0,11
126	26.06.2023	14:50	15:30	0:40	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-40 до ТП 671-46.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,00
127	26.06.2023	22:43	23:53	1:10	Южная	548	КЛ-6 кВ от ТП 671-36 до ТП 671-52.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
128	27.06.2023	11:00	11:50	0:50	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ ф.3р-8 от ТП 834 до ТП 880.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,94
129	28.06.2023	9:07	9:32	0:25	Центральная	206	ТП 604-16.	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	0,23
130	28.06.2023	12:00	13:20	1:20	Восточная	847	КЛ-10 кВ ф.В-4 от ТП 236 до ТП 458.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
134	28.06.2023	13:40	16:02	2:22	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ЦРП "ДСМ"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
136	28.06.2023	13:40	16:03	2:23	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 45 до ТП 446	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
137	28.06.2023	14:07	16:45	2:38	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ТП 394 до ТП 446	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,68
138	28.06.2023	14:07	17:15	3:08	Восточная	821	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Березовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,70
139	28.06.2023	15:15	15:25	0:10	Восточная	848		Повреждений не обнаружено		0,20

Начальник ОН и КК _____ И.В. Борисова

