

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х.Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за III квартал 2017 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
III квартал 2017 года											78,24
1	01.07.2017	00:22	01.07.2017	02:21	1:59	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 940-20 до ТП 940-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
2	01.07.2017	17:43	01.07.2017	20:25	2:42	Водозабор	Вз-15	ТП 97В РВО-10У1	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
3	01.07.2017	20:30	01.07.2017	22:28	1:58	ЦРП-10 кВ	ЛЭП-3	ТП 5В	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,58
4	02.07.2017	11:56	02.07.2017	15:53	3:57	Водозабор	Вз-4	ТП 33В	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,52
5	02.07.2017	12:55	02.07.2017	13:57	1:02	ЦРП-10 кВ	ЛЭП-5		Повреждений не обнаружено		0,57
6	03.07.2017	14:05	03.07.2017	14:36	0:31	Центральный	Ц-1	КЛ-6 кВ от РП "Центральный" до ТП 604-21	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
7	03.07.2017	19:12	04.07.2017	00:48	5:36	Водозабор	Вз-4	ТП 31В	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,73
8	06.07.2017	02:14	06.07.2017	06:32	4:18	Водозабор	Вз-16		Повреждений не обнаружено		0,00
9	06.07.2017	15:22	06.07.2017	16:44	1:22	Восточная	834		Повреждений не обнаружено		1,40
10	06.07.2017	16:37	06.07.2017	20:08	3:31	Восточная	809	ВЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 724	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ		0,65
11	08.07.2017	12:45	08.07.2017	13:34	0:49	Правобережная	723	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
12	08.07.2017	14:22	08.07.2017	18:30	4:08	Спутник	35-27		Повреждений не обнаружено		3,10
13	11.07.2017	11:25	12.07.2017	01:50	13:25	ГПП-35/10 кВ Сиб	Сиб-7	КЛ-10 кВ от ПС "ГПП-Т 35/10 кВ Сиб" до ТП 14 ООО "Стрит-Медиа"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
14	11.07.2017	20:19	11.07.2017	21:40	1:21	Заводская	3-07	КЛ-10 кВ от "ПС "Заводская" до ТП 692	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
15	13.07.2017	06:46	13.07.2017	07:12	0:26	ГРЭС-2	633		Повреждений не обнаружено		0,26
16	13.07.2017	19:04	13.07.2017	21:53	2:49	Западная	916	ТП 141	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	4,11
17	13.07.2017	19:36	13.07.2017	22:05	2:29	Западная	944	КЛ-10 кВ от ТП 944-22 до ТП 944-39 до ТП 944-66	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,88
18	13.07.2017	21:20	13.07.2017	22:12	0:52	Западная	927		Повреждений не обнаружено		0,39
19	14.07.2017	17:10	14.07.2017	18:52	1:42	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 232 до ТП 516	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,33
20	14.07.2017	19:10	14.07.2017	20:34	1:24	Западная	916	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,18

21	15.07.2017	15:30	15.07.2017	16:19	0:49	ЗПП-Т	Зп-6	КВЛ-10 кВ от ТП 1 до ТП 22	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
22	15.07.2017	22:38	15.07.2017	23:12	0:34	Северо-Восточная	Вс-14	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Черных"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
23	15.07.2017	23:25	16.07.2017	01:36	2:11	Северо-Восточная	Вс-12	КЛ-10 кВ от РП "Иркутский" до ТП 852	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
24	17.07.2017	07:27	17.07.2017	07:59	0:32	ГРЭС-2	10-09	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
25	21.07.2017	06:49	21.07.2017	07:27	0:38	Алтайский	А-14	КЛ-10 кВ от РП "Алтайский" до ТП 383	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
26	21.07.2017	07:33	21.07.2017	08:25	0:52	Украинский	Ук-12	КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 169	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,03
27	21.07.2017	10:49	21.07.2017	11:44	0:55	Центральный	Ц-1	КЛ-10 кВ от РП "Центральный" до ТП 604-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,18
28	21.07.2017	17:39	21.07.2017	17:40	0:01	Правобережная	745	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до РП "Люксембург"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
29	22.07.2017	13:38	22.07.2017	19:20	5:42	Водозабор	Вз-16		Повреждений не обнаружено		5,14
30	23.07.2017	13:10	23.07.2017	13:48	0:38	Спутник	С-13	КЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 25	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,40
31	24.07.2017	08:51	24.07.2017	10:53	2:02	Западная	940		Повреждений не обнаружено		1,51
32	24.07.2017	14:23	24.07.2017	15:53	1:30	Спутник	С-21	КВЛ-10 кВ от ТП 910 до ТП 822	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
33	26.07.2017	21:40	26.07.2017	22:21	0:41	Степановский	Ст-13		Повреждений не обнаружено		0,00
34	27.07.2017	01:07	27.07.2017	01:11	0:04	Научная	Нч-7	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
35	29.07.2017	14:30	29.07.2017	15:40	1:10	Западная	928		Повреждений не обнаружено		0,93
36	30.07.2017	02:07	30.07.2017	04:16	2:09	Южная	525	КЛ-6 кВ от ТП 671-2 до ТП 671-7	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,21
37	30.07.2017	03:08	30.07.2017	04:16	1:08	Учебный	У-10	КЛ-6 кВ от ТП 671-11 до ТП 671-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
38	30.07.2017	07:37	30.07.2017	09:36	1:59	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от ТП 92 до ТП 551	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,10
39	31.07.2017	15:19	31.07.2017	16:40	1:21	Правобережная	727	КЛ-6 кВ от ТП 610-78 до ТП 610-77	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,33
40	04.08.2017	13:23	04.08.2017	14:15	0:52	ТЭЦ-1	617	КЛ-6 кВ от ТП 610-18 до ТП 610-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,11
41	04.08.2017	15:41	04.08.2017	16:40	0:59	Каштак	121	ТП 346	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	1,51
42	04.08.2017	15:50	04.08.2017	18:33	2:43	Каштак	129		Повреждений не обнаружено		1,55
43	04.08.2017	16:51	04.08.2017	17:02	0:11	Каштак	125	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 504	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,25
44	04.08.2017	11:52	04.08.2017	22:24	10:32	ТИЗ	Тз-18	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 671-68	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Восстановлено	0,00
45	05.08.2017	09:22	05.08.2017	11:35	2:13	Пастера	Па-9		Повреждений не обнаружено		0,57
46	05.08.2017	09:46	05.08.2017	21:30	11:44	Мирный	Ми-15		Повреждений не обнаружено		0,00
47	05.08.2017	21:12	05.08.2017	22:35	1:23	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		0,00
48	07.08.2017	16:00	07.08.2017	17:30	1:30	Водозабор	Вз-12		Повреждений не обнаружено		0,41
49	08.08.2017	15:00	08.08.2017	15:47	0:47	Правобережная	712	КЛ-6 кВ от ТП 610-60 до ТП 610-58	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,57
50	08.08.2017	16:21	08.08.2017	17:12	0:51	Правобережная	710		Повреждений не обнаружено		2,10
51	08.08.2017	16:32	08.08.2017	17:30	0:58	Подгорный	Пг-8	КЛ-6 кВ от ТП 610-4 до ТП 610-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,05
52	09.08.2017	05:42	09.08.2017	17:29	11:47	Заводская	З-030	ТП 12П	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	2,83
53	09.08.2017	17:10	09.08.2017	18:10	1:00	Западная	940		Повреждений не обнаружено		0,76

54	10.08.2017	20:18	10.08.2017	21:50	1:32	Северная	403	КЛ-6 кВ от ТП 611-19 до ТП 611-87	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
55	10.08.2017	21:13	10.08.2017	21:33	0:20	Северная	430		Повреждений не обнаружено		0,25
56	11.08.2017	10:20	11.08.2017	11:10	0:50	Восточная	830	КЛ-10 кВ от ТП 272 до ТП 606	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,97
57	14.08.2017	17:17	14.08.2017	18:29	1:12	Октябрьская	О-2	КВЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 286	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
58	14.08.2017	01:08	14.08.2017	01:38	0:30	Мичуринский	М-5	КЛ-10 кВ от ТП 158 до ТП 177	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29
59	14.08.2017	11:45	14.08.2017	13:39	1:54	Сибкартель	Ск-4	ВЛ-10 кВ от ТП 80А до ТП 583	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-6 кВ	Восстановлено	0,97
60	15.08.2017	23:32	16.08.2017	00:50	1:18	Северо-Восточная	Вс-15	КЛ-10 кВ от ТП 588 до ТП 554	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
61	15.08.2017	13:51	15.08.2017	15:05	1:14	Заводская	З-08	КЛ-10 кВ от ТП 400 до ТП 808	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,36
62	16.08.2017	16:05	16.08.2017	21:57	5:52	ЗПП-Т	Зп-28		Повреждений не обнаружено		0,00
63	16.08.2017	10:23	16.08.2017	10:51	0:28	ТЭЦ-1	611	КЛ-6 кВ от ТП 612-1 до ТП 611-42	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
64	18.08.2017	07:06	19.08.2017	09:33	26:27	ГРЭС-2	10-01	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Сиб-1"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
65	20.08.2017	01:10	20.08.2017	01:30	0:20	Алтайский	А-14	КЛ-10 кВ от РП "Алтайский" до ТП 383	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
66	20.08.2017	15:58	20.08.2017	16:49	0:51	Северная	409		Повреждений не обнаружено		0,94
67	24.08.2017	16:07	24.08.2017	17:11	1:04	Левобережная	Л-19		Повреждений не обнаружено		0,00
68	24.08.2017	19:33	24.08.2017	19:58	0:25	Октябрьская	О-32		Повреждений не обнаружено		0,00
69	24.08.2017	20:10	24.08.2017	21:45	1:35	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,00
70	24.08.2017	20:50	24.08.2017	22:57	2:07	ТЭЦ-1	604	КВЛ-6 кВ от ТП 611-32 до ТП 611-27	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
71	24.08.2017	20:50	24.08.2017	22:57	2:07	ТЭЦ-1	604	КВЛ-6 кВ от ТП 611-32 до ТП 611-71	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
72	24.08.2017	20:50	24.08.2017	22:57	2:07	ТЭЦ-1	604	КВЛ-6 кВ от ТП 611-71 до ТП 604-37	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
73	25.08.2017	03:35	25.08.2017	05:22	1:47	Заводская	З-030	ТП 12П	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,58
74	25.08.2017	04:01	26.08.2017	17:15	37:14	Академическая	Ак-26	КЛ-10 кВ от РВ-291 до ТП 576	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
75	25.08.2017	15:01	25.08.2017	15:28	0:27	ТЭЦ-1	623	ТП 603-5	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,45
76	27.08.2017	20:38	27.08.2017	22:17	1:39	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 605-29 до ТП 605-27	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
77	28.08.2017	09:12	28.08.2017	10:10	0:58	ГРЭС-2	10-11	КЛ-10 кВ от ТП 725 до ТП 437	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
78	29.08.2017	15:48	29.08.2017	17:17	1:29	Водозабор	Вз-11	ВЛ-10 кВ от ИП-15 до оп. 450	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,40
79	29.08.2017	23:39	30.08.2017	06:54	7:15	Победа	ПБ-5		Повреждений не обнаружено		0,00
80	30.08.2017	12:40	30.08.2017	14:01	1:21	Восточная	813		Повреждений не обнаружено		1,09
81	31.08.2017	11:10	31.08.2017	11:58	0:48	Центральная	224		Повреждений не обнаружено		1,27
82	01.09.2017	15:43	01.09.2017	16:38	0:55	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		0,53
83	04.09.2017	04:34	04.09.2017	17:52	13:18	Мирный	Ми-2	КЛ-10 кВ от РВ-103 до ТП 832	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
84	04.09.2017	21:00	04.09.2017	22:35	1:35	Нахимовский	Н-5	КЛ-10 кВ от ТП 75 до ТП 64	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
85	10.09.2017	12:35	10.09.2017	18:24	5:49	Водозабор	Вз-11	ВЛ-10 кВ оп. 108	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,29
86	10.09.2017	23:40	11.09.2017	10:18	10:38	Сибкартель	Ск-1	КЛ-10 кВ от ТП 227 до ТП 237	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	7,98

87	11.09.2017	01:08	11.09.2017	01:29	0:21	Радиотехнический	Р-8	ТП 112	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,06
88	11.09.2017	15:59	11.09.2017	17:15	1:16	Солнечная	Сл-7		Повреждений не обнаружено		0,45
89	12.09.2017	09:23	12.09.2017	10:07	0:44	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 40	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,35
90	17.09.2017	16:39	17.09.2017	17:17	0:38	Заводская	3-026		Повреждений не обнаружено		0,07
91	22.09.2017	08:04	22.09.2017	14:06	6:02	ДОК	Д-26	КЛ-10 кВ от ПС "ДОК" до ГНС	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
92	23.09.2017	10:25	23.09.2017	11:15	0:50	Тверской	Тв-11, Тв-12	ТП 784	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	1,31
93	23.09.2017	15:59	23.09.2017	16:45	0:46	Восточная	802	КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 418	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
94	23.09.2017	15:59	23.09.2017	17:10	1:11	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 45 до ТП 214	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,09
95	26.09.2017	09:57	26.09.2017	10:49	0:52	Академическая	Ак-2		Повреждений не обнаружено		0,03
96	27.09.2017	14:20	27.09.2017	22:07	7:47	Южная	539	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
97	30.09.2017	13:15	30.09.2017	14:06	0:51	Северо-Восточная	Хл-3	КЛ-10 кВ от РП "Хлебозавод" до ТП 564	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

Начальник СН и КК



И.В. Борисова