

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х. БАЙИТОВ

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2018 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность перерыва подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Филер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
I квартал 2018 года											
1	01.01.2018	11:19	01.01.2018	12:10	0:51	Восточная	801	КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 236	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
2	04.01.2018	12:30	04.01.2018	14:14	1:44	Северо-Восточная	Вс-14	РП "Черных"	Отключение в результате повреждения в Теплосетевой организации		2,77
3	04.01.2018	13:30	04.01.2018	13:55	0:25	Северо-Восточная	Вс-15		Повреждений не обнаружено		0,12
4	11.01.2018	01:40	11.01.2018	03:00	1:20	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от ТП 477 до ТП 193	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
5	11.01.2018	03:40	11.01.2018	04:05	0:25	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от ТП 477 до ТП 193	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47
6	11.01.2018	10:03	11.01.2018	10:15	0:12	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от ТП 477 до ТП 193	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22
7	11.01.2018	20:38	11.01.2018	22:31	1:53	Западная	911		Повреждений не обнаружено		1,80
8	12.01.2018	04:33	12.01.2018	07:48	3:15	Мирный	Ми-16	ПС "Мирный"	Отключение в результате повреждения в смежной сетевой организации		0,37
9	12.01.2018	11:09	12.01.2018	11:46	0:37	Восточная		ПС "Западная" ПС Каптак" ПС "Правобережная"	Отключение в результате повреждения в смежной сетевой организации		0,00
10	13.01.2018	14:00	13.01.2018	15:18	1:18	Коммунальная	Км-7		Повреждений не обнаружено		1,17
11	18.01.2018	06:10	18.01.2018	07:10	1:00	Правобережная	745	РП "Люксембург"	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
12	22.01.2018	18:17	22.01.2018	20:43	2:26	Черных	Ч-10		Повреждений не обнаружено		4,24
13	22.01.2018	19:00	22.01.2018	19:03	0:03	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		0,01
14	28.01.2018	17:33	28.01.2018	18:11	0:38	Восточная	802	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,66
15	28.01.2018	18:52	28.01.2018	19:40	0:48	Восточная	833	ТП 800	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,60
16	31.01.2018	12:11	31.01.2018	13:05	0:54	ТЭЦ-1	608	ТП 231	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	0,00

17	01.02.2018	02:05	01.02.2018	03:00	0:55	Каптак	138	РП "Томскабель"	Отклонение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Восстановлено	0,07
18	04.02.2018	08:12	04.02.2018	09:00	0:48	Тп3	Тз-10, Тз-12, Тз-18	Повреждений не обнаружено			0,00
19	04.02.2018	17:20	04.02.2018	17:20	0:00	Восточная	820	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 534	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
20	05.02.2018	12:30	05.02.2018	13:42	1:12	Северо-Восточная	Вс-8	Повреждений не обнаружено			0,07
21	12.02.2018	12:29	12.02.2018	12:29	0:00	Каптак	133	КЛ-10 кВ от ПС "Каптак" до РП "Томскабель"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
22	13.02.2018	18:40	13.02.2018	19:57	1:17	Мичуринский	М-15	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 224	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
23	15.02.2018	16:45	15.02.2018	16:45	0:00	Правобережная	722	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-50	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
24	19.02.2018	13:53	19.02.2018	15:20	1:27	Северо-Восточная	Вс-8	Повреждений не обнаружено			0,07
25	06.03.2018	13:15	06.03.2018	16:36	3:21	Северо-Восточная	Вс-8	Повреждений не обнаружено			0,09
26	14.03.2018	22:53	14.03.2018	22:53	0:00	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
27	17.03.2018	14:48	17.03.2018	15:28	0:40	Степановский	Ст-13	ТП 303	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,68
28	18.03.2018	08:13	18.03.2018	10:56	2:43	Водозабор	Вз-11	ВЛ-10 кВ ф. Мк-5	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
29	20.03.2018	03:52	20.03.2018	03:52	0:00	ЗПП-Г	Зп-28	Повреждений не обнаружено			0,00
30	20.03.2018	09:06	20.03.2018	10:10	1:04	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-3 до ТП 605-12	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,93
31	20.03.2018	09:06	20.03.2018	10:25	1:19	ТЭЦ-1	613	КЛ-6 кВ от ТП 603-15 до ТП 603-13	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,15
32	20.03.2018	21:19	21.03.2108	00:05	2:46	Западная	940	КВЛ-10 кВ от ТП 506 до ТП 448	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	3,82
33	20.03.2018	22:20	20.03.2018	22:41	0:21	Трудовой	Тр-10, Тр-12, Тр-14	Повреждений не обнаружено			0,32
34	22.03.2018	16:09	22.03.2018	17:51	1:42	ГРЭС-2	10-39	КЛ-10 кВ от ТП 653 до ТП 663	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,78
35	22.03.2018	18:02	22.03.2018	18:40	0:38	Северо-Восточная	Вс-18	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Хлебозавод"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,43
36	27.03.2018	15:35	27.03.2018	15:55	0:20	Октябрьская	О-14	Повреждений не обнаружено			0,17
37	27.03.2018	15:52	27.03.2018	16:20	0:28	ТЭЦ-1	603	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до РП "Центральный"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
38	29.03.2018	05:50	29.03.2018	05:50	0:00	ЗПП-Г	Зп-17	КЛ-10 кВ от ПС "ЗПП-Г" до РП "Пастера"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
39	29.03.2018	05:50	29.03.2018	05:50		ЗПП-Г	Зп-25	Повреждений не обнаружено			0,00
40	29.03.2018	15:53	29.03.2018	17:48	1:55	Водозабор	Вз-12	ВЛ-10 кВ ф. ВЗ-12	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,75
41	30.03.2018	14:18	30.03.2018	18:48	4:30	Петрово	По-9	Повреждений не обнаружено			0,00
II квартал 2018 года											97,69
42	09.04.2018	10:40	09.04.2018	11:10	0:30	Северная	403	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-19	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
43	10.04.2018	10:23	10.04.2018	10:44	0:21	Солнечный	Со-5	ВЛ-10 кВ от РП "Солнечный" до ТП 450	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33

44	11.04.2018	13:28	11.04.2018	14:44	1:16	Северная	409	КЛ-6 кВ от ТП 611-10 до ТП 611-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,61
45	13.04.2018	9:42	13.04.2018	11:41	1:59	Северо-Восточная	Вс-11	ВЛ-10 кВ от ПШ-10 до РП "Березовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,24
46	13.04.2018	12:02	13.04.2018	21:55	9:53	Северо-Восточная	Вс-8	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 924	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
47	14.04.2018	01:59	14.04.2018	03:18	1:19	Южная	548	КЛ-6 кВ от ТП 671-50 до ТП 671-36	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
48	17.04.2018	15:18	17.04.2018	16:05	0:47	Южная	544	Поврежденный не обнаружено	Поврежденный не обнаружено		0,09
49	20.04.2018	00:56	20.04.2018	01:16	0:20	Мичуринский	М-6	Поврежденный не обнаружено	Поврежденный не обнаружено		0,07
50	20.04.2018	00:56	20.04.2018	01:44	0:48	Мичуринский	М-8	КЛ-10 кВ от ТП 222 до ТП 290	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,03
51	20.04.2018	02:50	20.04.2018	03:48	0:58	Северо-Восточная	Вс-26	КЛ-10 кВ от ТП 332 до ТП 330	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,96
52	21.04.2018	17:40	21.04.2018	18:11	0:31	Северо-Восточная	Вс-20	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 424	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
53	22.04.2018	00:25	22.04.2018	01:11	0:46	Коммунальная	Км-17	КЛ-10 кВ от ТП 359 до ТП 301	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,56
54	22.04.2018	16:58	22.04.2018	17:30	0:32	Южная	509	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 604-38	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69
55	23.04.2018	10:35	23.04.2018	11:41	1:06	Правобережная	716	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП Т-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
56	23.04.2018	16:30	23.04.2018	19:04	2:34	Октябрьская	Ск-4	КЛ-10 кВ от ТП 85 до ТП 71	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	2,36
57	24.04.2018	11:55	24.04.2018	12:58	1:03	ЗПП-Г	Зп-6	КЛ-10 кВ от ТП 535 до ТП 43	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,21
58	24.04.2018	18:23	24.04.2018	18:55	0:32	Левобережная	Лл-19	Повреждение в сетях сетевой организации			0,00
59	26.04.2018	05:14	26.04.2018	05:52	0:38	Алтайский	А-12	КЛ-10 кВ от РП "Алтайский" до ТП 329	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,08
60	27.04.2018	06:30	27.04.2018	07:24	0:54	Южная	532	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до РП "Южный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
61	27.04.2018	06:30	27.04.2018	07:24	0:54	Южная	Ю-1	КЛ-6 кВ от РП "Южный" до ТП 604-97	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
62	27.04.2018	12:54	27.04.2018	13:29	0:35	Солнечный	яч. 16	Поврежденный не обнаружено			0,00
63	29.04.2018	15:52	29.04.2018	15:52	0:00	Восточная	0	Некачественная поставка электроэнергии сетевой организацией			0,00
64	30.04.2018	15:46	30.04.2018	17:40	1:54	Западная	928	КВЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,30
65	03.05.2018	11:46	03.05.2018	12:40	0:54	ТЭЦ-1	604	КЛ-6 кВ от ТП 604-37 до ТП 611-71	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
66	05.05.2018	22:10	05.05.2018	22:52	0:42	Ягольный	Я-3	КЛ-10 кВ от РП "Ягольный" до ТП 355	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
67	07.05.2018	14:09	07.05.2018	14:09	0:00	Спутник	С-13	КВЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 25	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ		0,00
68	09.05.2018	04:50	09.05.2018	08:13	3:23	Каптак	120	КЛ-10 кВ от ТП 278 до ТП 276	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,70
69	09.05.2018	04:50	09.05.2018	08:13	3:23	Каптак	120	ТП 356	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП		2,70
70	09.05.2018	07:41	09.05.2018	09:54	2:13	Каптак	124	КЛ-10 кВ от ТП 642 до ТП 668	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
71	13.05.2018	13:57	13.05.2018	15:12	1:15	ГРЭС-2	10-38	КЛ-10 кВ от ТП 425 до ТП 275	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ		0,57

72	13.05.2018	13:57	13.05.2018	15:12	1:15	ГРЭС-2	10-38	КЛ-10 кВ от ТП 263 до ТП 363	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,57
73	15.05.2018	02:52	15.05.2018	03:08	0:16	Коммунальная	Км-14	КЛ-10 кВ от ТП 389 до ТП 429	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
74	18.05.2018	11:58	18.05.2018	12:46	0:48	Каштак	125	ТП 276	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	1,15
75	18.05.2018	19:14	18.05.2018	20:28	1:14	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,43
76	21.05.2018	09:54	21.05.2018	11:25	1:31	Западная	940	ТП 940-16	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,15
77	21.05.2018	18:35	21.05.2018	18:35	0:00	Солнечная	Сл-24	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
78	23.05.2018	01:01	23.05.2018	02:20	1:19	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-16 до ТП 605-18	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,04
79	24.05.2018	15:09	24.05.2018	16:00	0:51	Тиз	Тэ-17	ТП 671-57	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,11
80	24.05.2018	17:17	24.05.2018	18:04	0:47	Тиз	Тэ-6, Тэ-17	ТП 671-53	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
81	25.05.2018	15:22	25.05.2018	17:32	2:10	Западная	944	КЛ-10 кВ от ТП 944-26 до ТП 944-27	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,10
82	28.05.2018	15:40	28.05.2018	16:31	0:51	Нахимовский	Н-2	КЛ-10 кВ вывод от ТП 699 до ТП 120	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,33
83	28.05.2018	16:41	28.05.2018	19:58	3:17	Степановский	Ст-16	ТП 120	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,15
84	29.05.2018	17:25	29.05.2018	19:16	1:51	Западная	П СП		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,12
85	29.05.2018	17:25	29.05.2018	19:16	1:51	Западная	936	КЛ-10 кВ от ТП 402 до ТП 288	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
86	29.05.2018	17:25	29.05.2018	19:16	1:51	Западная	936		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
87	29.05.2018	19:53	29.05.2018	21:00	1:07	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП "605-21"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,78
88	30.05.2018	15:20	30.05.2018	15:54	0:34	Научная	Нч-10		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
89	30.05.2018	15:20	30.05.2018	16:17	0:57	Научная	Нч-10		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
90	30.05.2018	15:20	30.05.2018	18:05	2:45	Научная	Нч-10	КЛ-10 кВ от ТП 399 до РВ-243	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
91	30.05.2018	20:01	30.05.2018	21:21	1:20	Каштак	107	КЛ-10 кВ от ТП 220 до ТП 248	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,28
92	31.05.2018	06:15	31.05.2018	06:57	0:42	ГРЭС-2	10-07		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,59
93	31.05.2018	06:15	31.05.2018	07:09	0:54	Нахимовский	Н-4		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
94	31.05.2018	06:15	31.05.2018	07:34	1:19	Нахимовский	Н-4	КЛ-10 кВ от ТП 445 до ТП 67	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
95	02.06.2018	16:44	03.06.2018	01:36	8:51	Заводская	З-030	КЛ-10 кВ от оп. 43-10 до оп. 43-11	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	2,67
96	02.06.2018	16:36	02.06.2018	19:23	2:47	Ягодный	Я-8		Повреждений не обнаружено	Восстановлено	2,20
97	02.06.2018	18:12	02.06.2018	19:13	1:01	Коммунальная	Км-8	ВЛ-10 кВ от ТП 173 до ТП 175	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
98	03.06.2018	15:55	03.06.2018	16:54	0:59	Западная	927	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 927-36	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,64
99	03.06.2018	23:30	03.06.2018	23:30	0:00	Солнечная	Сл-24	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
100	04.06.2018	21:27	04.06.2018	22:16	0:49	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный" до ТП 630	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,19
101	05.06.2018	10:12	05.06.2018	11:36	1:24	Северо-Восточная	Вс-12	ТП 14П	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,98
102	06.06.2018	15:42	06.06.2018	16:58	1:16	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 506 до ТП 232	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,84

103	06.06.2018	15:42	06.06.2018	17:49	2:07	Западная	927		Повреждений не обнаружено		1,28
104	08.06.2018	14:20	08.06.2018	14:46	0:26	Северная	403	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-19	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,35
105	10.06.2018	22:14	10.06.2018	23:05	0:51	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,62
106	11.06.2018	01:42	11.06.2018	02:11	0:29	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,36
107	11.06.2018	04:29	11.06.2018	12:22	7:53	Восточная	Вс-8		Повреждений не обнаружено		0,00
108	12.06.2018	19:10	12.06.2018	20:30	1:20	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ТП 381 до ТП 277	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,09
109	13.06.2018	12:17	13.06.2018	14:21	2:04	Каптак	К-4	КЛ-10 кВ от РП "Каптак" до ТП 536	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,60
110	13.06.2018	12:30	13.06.2018	15:23	2:53	Каптак	136	КЛ-10 кВ от ТП 688 до ТП 716	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
111	14.06.2018	15:26	14.06.2018	17:13	1:47	ТЭЦ-1	604	КВЛ-6 кВ от ТП 604-55 до ТП 604-103	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,45
112	14.06.2018	15:35	14.06.2018	17:44	2:09	Степановский	Ст-13	ТП 114	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,88
113	14.06.2018	16:25	14.06.2018	20:41	4:16	Западная	928	КЛ-10 кВ от ТП 940-8 до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,60
114	14.06.2018	17:48	14.06.2018	18:33	0:45	Коммунальная	0	ПС "Коммунальная"	Повреждение в сетях сетевой организации		0,00
115	14.06.2018	17:48	14.06.2018	18:33	0:45	Северная	0	ПС "Северная"	Повреждение в сетях сетевой организации		0,00
116	15.06.2018	09:15	15.06.2018	12:15	3:00	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 140 до ТП 141	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,80
117	15.06.2018	16:49	15.06.2018	17:15	0:26	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 103 до ТП 225	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
118	18.06.2018	12:19	18.06.2018	13:43	1:24	ГРЭС-2	10-09	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,45
119	18.06.2018	12:19	18.06.2018	13:43	1:24	ГРЭС-2	10-13А	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,45
120	18.06.2018	18:00	18.06.2018	18:53	0:53	Восточная	828	КЛ-10 кВ от ТП 18 до ТП 49	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
121	19.06.2018	13:01	19.06.2018	16:00	2:59	Северо-Восточная	Вс-8	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 924	Повреждений не обнаружено		0,00
122	19.06.2018	14:10	19.06.2018	14:25	0:15	Южная	534	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-16	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией		0,17
123	20.06.2018	22:50	20.06.2018	23:32	0:42	Западная	940	КВЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53
124	22.06.2018	11:43	22.06.2018	15:43	4:00	Смбкартель	Ск-1	оп. 2 около ТП 537	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29
125	24.06.2018	16:58	24.06.2018	17:58	1:00	Мирный	Ми-16		Повреждений не обнаружено		0,28
126	25.06.2018	11:04	25.06.2018	11:32	0:28	Корнилово	Ко-9		Отключение в сетях сетевой организации		0,00
127	25.06.2018	13:27	25.06.2018	17:06	3:39	Корнилово	Ко-9		Отключение в сетях сетевой организации		0,00
128	25.06.2018	18:40	25.06.2018	20:00	1:20	Западная	944	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 944-34	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,55
129	26.06.2018	08:33	26.06.2018	10:37	2:04	Восточная	833	ТП 302	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,05
130	26.06.2018	08:33	26.06.2018	10:37	2:04	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ТП 94 до ТП 302	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

131	27.06.2018	17:55	27.06.2018	18:35	0:40	Каптак	129	КЛ-10 кВ от ТП 484 до ТП 478	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,43
132	28.06.2018	12:43	28.06.2018	14:00	1:17	Спутник	С-21	КЛ-10 кВ от ТП 662 до ТП 130	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией		0,32
133	28.06.2018	18:25	28.06.2018	21:20	2:55	Западна	927	КЛ-10 кВ от ТП 944-22 до ТП 944-23	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,92
134	28.06.2018	19:20	28.06.2018	20:33	1:13	Западна	928		Повреждений не обнаружено		0,84
135	28.06.2018	19:20	28.06.2018	19:46	0:26	Западна	944		Повреждений не обнаружено		0,50
136	28.06.2018	19:48	28.06.2018	21:12	1:24	Трудовой	Тр-8	КЛ-10 кВ от ТП 942-82 до ТП 940-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,09
137	29.06.2018	14:08	29.06.2018	15:35	1:27	Корнилово	Ко-14		Повреждений не обнаружено		0,57

III квартал 2018 года											158,97
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

138	01.07.2018	19:36	01.07.2018	21:13	1:37	Восточна	833	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 135	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,68
139	01.07.2018	19:36	01.07.2018	21:34	1:58	Восточна	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,14
140	01.07.2018	20:50	01.07.2018	21:08	0:18	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		0,00
141	02.07.2018	11:55	02.07.2018	13:10	1:15	ТЭЦ-1	611	КЛ-6 кВ от ТП 612-1 до ТП 611-42	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
142	02.07.2018	19:26	02.07.2018	20:48	1:22	Восточна	826		Повреждений не обнаружено		0,76
143	02.07.2018	19:26	02.07.2018	21:12	1:46	Восточна	828	Повреждение КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 18	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,29
144	03.07.2018	12:29	03.07.2018	13:30	1:01	Западна	928		Повреждений не обнаружено		0,81
145	03.07.2018	13:00	03.07.2018	15:20	2:20	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		0,00
146	03.07.2018	19:01	03.07.2018	19:25	0:24	ТЭЦ-1	605	КЛ-10 кВ от ТП 605-2 до ТП 605-25	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
147	04.07.2018	15:57	04.07.2018	17:17	1:20	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 169	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
148	05.07.2018	09:20	05.07.2018	10:43	1:23	Октябрьская	О-2	Отключение ф. О-2 от ПС "Октябрьская".	Повреждений не обнаружено		1,08
149	06.07.2018	13:38	06.07.2018	14:32	0:54	ГРЭС-2	10-09	КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,14
150	09.07.2018	21:49	09.07.2018	23:01	1:12	ТНЗ	Тз-13	КЛ-6 кВ от ТП 604-34 до ТП 604-24	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,26
151	11.07.2018	11:00	11.07.2018	14:32	3:32	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ ф. Ск-3 от РВ-435 до ТП 747	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
152	11.07.2018	12:17	11.07.2018	13:04	0:47	Октябрьская	О-2		Повреждений не обнаружено		1,45
153	13.07.2018	14:47	13.07.2018	15:12	0:25	ГРЭС-2	10-09	КЛ-10 кВ от ТП 63 до ТП Т-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
154	13.07.2018	18:31	13.07.2018	19:00	0:29	Северная	406	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-19.	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
155	16.07.2018	01:43	16.07.2018	02:52	1:09	Восточная	828	Повреждена КЛ-10 кВ от ТП 282 до ТП 50	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
156	16.07.2018	17:03	16.07.2018	17:25	0:22	Спутник	С-21	КЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 24	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
157	17.07.2018	00:42	17.07.2018	01:39	0:57	Каптак	133 138		Повреждений не обнаружено		0,12

158	18.07.2018	17:40	18.07.2018	18:40	1:00	Научная	Нч-7	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
159	19.07.2018	12:36	19.07.2018	13:30	0:54	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-21 до ТП 671-88	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,56
160	20.07.2018	10:29	20.07.2018	11:03	0:34	ГРЭС-2	10-09	КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
161	20.07.2018	10:29	20.07.2018	11:45	1:16	ГРЭС-2	10-39	КЛ-10 кВ от ТП 413 до ТП 449	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,62
162	23.07.2018	08:52	23.07.2018	11:20	2:28	Обезжелезования	ЛЭП-3	ВЛ-10 кВ ЛР-1	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,76
163	25.07.2018	02:36	25.07.2018	03:46	1:10	Правобережная	726	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
164	30.07.2018	00:02	30.07.2018	02:08	2:06	Западная	928	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6, ТП 940-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
165	01.08.2018	13:35	01.08.2018	14:15	0:40	Восточная	801	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
166	03.08.2018	01:01	03.08.2018	02:35	1:34	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
167	03.08.2018	01:10	03.08.2018	01:53	0:43	Ягодный	Я-12	КЛ-10 кВ от ТП 163 до ТП 263	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,63
168	03.08.2018	11:40	03.08.2018	12:45	1:05	Мичуринский	М-15	КЛ-10 кВ от ТП 224 до ТП 212	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
169	03.08.2018	11:44	03.08.2018	12:38	0:54	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 56	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
170	03.08.2018	22:40	03.08.2018	23:02	0:22	ГРЭС-2	1009	ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
171	04.08.2018	19:40	04.08.2018	20:30	0:50	Восточная	818	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,73
172	05.08.2018	02:30	05.08.2018	03:45	1:15	Солнечная	Сл-22	ВЛ-10 кВ между оп. 56-6 и оп. 56-5	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
173	06.08.2018	02:20	06.08.2018	02:55	0:35	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Сибкартель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,71
174	06.08.2018	15:18	06.08.2018	15:50	0:32	Центральная	220	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до РП "Контур"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,23
175	06.08.2018	15:58	06.08.2018	16:55	0:57	Центральная	222	КЛ-6 кВ от ТП 604-96 до ТП 604-64	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,99
176	07.08.2018	04:50	07.08.2018	05:40	0:50	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-88 до ТП 671-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,25
177	08.08.2018	18:36	08.08.2018	19:20	0:44	Заречный	Зр-9	КВЛ-10 кВ от ТП 782 до ТП 43, до ТП 2	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
178	11.08.2108	02:20	11.08.2108	03:11	0:51	Западная	927	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 927-36	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53
179	11.08.2018	15:14	11.08.2018	17:14	2:00	Октябрьская	О-2	ВЛ-10 кВ ф. Ск-2 от ТП 21 до ТП 353.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,71
180	12.08.2018	00:58	12.08.2018	02:50	1:52	Восточная	813 814	КЛ-10 кВ от ТП 580 до ТП 258	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
181	12.08.2018	01:17	12.08.2018	03:25	2:08	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 578	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,17

182	15.08.2018	02:50	15.08.2018	03:45	0:55	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кВ от ТП 53 до ТП 156	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,80
183	15.08.2018	14:20	15.08.2018	14:23	0:03	Левобережная	Л-19	КВЛ-10 кВ оп. 1 от ТП Л-19-10а до ТП Л-19-10б.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
184	17.08.2018	11:27	17.08.2018	12:11	0:44	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ ф. Я-9 от РП "Ягодный" до ТП 13	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,81
185	17.08.2018	15:20	17.08.2018	17:32	2:12	Южная	532	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до РП "Южный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,72
186	18.08.2018	15:38	18.08.2018	22:46	7:08	ТЭЦ-1	622	КЛ-6 кВ ф. 622 от ТП 605-32 до ТП 605-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
187	18.08.2018	16:07	18.08.2018	16:47	0:40	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ТП 610-17 до ТП 610-79	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,67
188	24.08.2018	02:08	24.08.2018	04:30	2:22	ГРЭС-2	10-13	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП 223 до ТП 229	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,75
189	24.08.2018	14:30	24.08.2018	15:40	1:10	Московский пакт	Мг-11	Повреждений не обнаружено	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,76
190	25.08.2018	02:30	25.08.2018	06:04	3:34	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,18
191	25.08.2018	02:30	25.08.2018	06:04	3:34	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 160	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
192	25.08.2018	02:30	25.08.2018	06:04	3:34	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ТП 302 до ТП 556	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
193	26.08.2018	03:59	26.08.2018	05:23	1:24	Мичуринский	М-5	КЛ-10 кВ от ТП 132 до ТП 133	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
194	26.08.2018	09:10	26.08.2018	10:07	0:57	ТЭЦ-1	623	КЛ-6 кВ от ТП 603-1 до ТП 603-2	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	95,00
195	26.08.2018	11:29	26.08.2018	11:53	0:24	Октябрьская	О-17	Повреждений не обнаружено	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
196	03.09.2018	17:27	03.09.2018	17:50	0:23	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,47
197	08.09.2018	20:00	08.09.2018	21:08	1:08	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 605-35 до ТП 605-22	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,39
198	12.09.2018	16:00	12.09.2018	16:38	0:38	ТЭЦ-1	605	КЛ-6 кВ от ТП 605-2 до ТП 605-25	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
199	15.09.2018	12:40	15.09.2018	13:00	0:20	Коммунальная	Км-7	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Сибирский"	Отключение в результате повреждения КЛ-10 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,14
200	20.08.2018	15:50	20.08.2018	16:20	0:30	ТЭЦ-1	610	КЛ-6 кВ от ТП 603-9 до ТП 603-23	Отключение в результате повреждения КЛ-6 кВ сторонней организацией	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
201	20.08.2018	19:38	20.08.2018	20:20	0:42	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 366	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
202	24.09.2018	13:45	24.09.2018	18:15	4:30	Корнилово	Ко-14	ВЛ-10 кВ между оп. №13 и №14	Отключение в результате повреждения ВЛ-10 кВ, падение дерева	Восстановлено	0,72
203	26.09.2018	10:29	26.09.2018	11:59	1:30	Северная	403	КЛ-6 кВ от ТП 611-67 до ТП 610-66	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,96
204	28.09.2018	12:20	28.09.2018	15:20	3:00	Центральная	204	КЛ-6 кВ от ТП 604-87 до ТП 604-88	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,24
205	28.09.2018	12:20	28.09.2018	15:20	3:00	Центральная	204	КЛ-6 кВ от ТП 604-88 до ТП 604-68	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,24

206	28.09.2018	12:20	28.09.2018	15:12	2:52	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-128 до ТП 604-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,57
207	28.09.2018	13:00	28.09.2018	13:10	0:10	Центральная	219		Поврежденный не обнаружено		0,25

IV квартал 2018 года

208	03.10.2018	18:41	03.10.2018	18:41	0:00	Коммунальная	Км-3	КЛ-10 кВ от ЛС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
209	03.10.2018	21:12	03.10.2018	22:46	1:34	Радиотехнический	Р-6	КЛ-10 кВ от ТП 357 до ТП 405	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
210	04.10.2018	13:48	04.10.2018	14:58	1:10	Мирный	Ми-2	Поврежденный не обнаружено			0,00
211	05.10.2018	2:55	05.10.2018	3:53	0:58	Каштак	136	КЛ-10 кВ от ТП 244 до ТП 488	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,50
212	05.10.2018	3:12	05.10.2018	4:06	0:54	Каштак	116	КВЛ-10 кВ от ЛС "Каштак" до ТП 364	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
213	06.10.2018	3:23	06.10.2018	3:23	0:00	Алтайский	А-14	КЛ-10 кВ от РП "Алтайский" до ТП 383	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
214	06.10.2018	3:23	06.10.2018	4:20	0:57	Алтайский	А-10	КЛ-10 кВ от ТП 323 до ТП 339	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,28
215	08.10.2018	2:17	08.10.2018	4:12	1:55	ГРС-2	Я-3	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 355	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,20
216	08.10.2018	14:50	08.10.2018	15:20	0:30	Алтайский	А-10	КЛ-10 кВ от РП "Алтайский" до ТП 377	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
217	08.10.2018	14:56	08.10.2018	16:24	1:28	Украинский	У-9	КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 169	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
218	09.10.2018	0:01	09.10.2018	0:45	0:44	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 103 до ТП 225	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
219	10.10.2018	8:58	10.10.2018	9:43	0:45	Северо-Восточная	Вс-10	Поврежденный не обнаружено			0,21
220	10.10.2018	14:30	10.10.2018	15:19	0:49	Северо-Восточная	Вс-15	КЛ-10 кВ от ТП 542 до ТП 588	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
221	10.10.2018	14:30	10.10.2018	15:52	1:22	Северо-Восточная	Вс-7	КЛ-10 кВ от ТП 342 до ТП 434	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
222	10.10.2018	17:35	10.10.2018	18:11	0:36	Октябрьская	О-17	Повреждение не обнаружено			0,92
223	10.10.2018	21:40	10.10.2018	23:12	1:32	Мичуринский	М-6	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 230	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,89
224	11.10.2018	8:30	11.10.2018	11:28	2:58	Каштак	120	Повреждений не обнаружено			2,67
225	13.10.2018	19:02	13.10.2018	19:33	0:31	Октябрьская	О-17	Повреждений не обнаружено			0,25
226	13.10.2018	19:28	13.10.2018	20:45	1:17	Западная	911	Повреждений не обнаружено			0,93
227	13.10.2018	19:36	13.10.2018	20:25	0:49	Центральный	Ц-8	КЛ-6 кВ от ТП 603-15 до ТП 603-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,55
228	13.10.2018	20:38	13.10.2018	22:55	2:17	ЦРП Станции Обезжелезования	ЛЭП-5	ВЛ-10 кВ между оп. 146 и оп. 147	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,02
229	13.10.2018	20:38	14.10.2018	0:24	3:46	Водозабор	Вз-16	ВЛ-10 кВ между оп. 32 и оп. 33	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	3,73
230	13.10.2018	21:45	13.10.2018	22:58	1:13	Западная	936	Повреждений не обнаружено			1,06
231	13.10.2018	22:04	14.10.2018	4:28	6:24	Водозабор	Вз-12	ВЛ-10 кВ между оп. 155 и оп. 156	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,57
232	14.10.2018	0:45	14.10.2018	1:33	0:48	Каштак	111	КЛ-10 кВ от ЛС "Каштак" до ТП 268	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85
233	14.10.2018	0:45	14.10.2018	1:35	0:50	Каштак	125	КЛ-10 кВ от ТП 276 до ТП 254	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,11
234	14.10.2018	0:45	14.10.2018	3:10	2:25	Каштак	119	КЛ-10 кВ от ТП 482 до ТП 534	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
235	14.10.2018	4:30	14.10.2018	16:43	12:13	Водозабор	Вз-11	ВЛ-10 кВ от ПП-15 до ТП 78В	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,01

89,79

236	16.10.2018	9:49	16.10.2018	11:37	1:48	ЛПК	ЛПК-11	Повреждений не обнаружено			0,69
237	16.10.2018	10:47	16.10.2018	11:21	0:34	Западная	933	КВЛ-10 кВ от ПС "Западная" до оп. № 21	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
238	19.10.2018	19:46	19.10.2018	21:16	1:30	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ТП 496 до ТП 142	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,07
239	19.10.2018	19:46	19.10.2018	21:27	1:41	Восточная	835	КЛ-10 кВ ф. 835 от ПС "Восточная" до РП "Митуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
240	20.10.2018	16:20	20.10.2018	16:20	0:00	Северо-Восточная	Вс-9	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Иркутский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
241	21.10.2018	0:20	21.10.2018	1:29	1:09	Нахимовский	Н-2	КВЛ-10 кВ от ТП 245 до ТП 568	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,34
242	21.10.2018	16:15	21.10.2018	17:50	1:35	Радиотехнический	Р-8	Повреждений не обнаружено			1,19
243	21.10.2018	21:50	21.10.2018	22:39	0:49	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-128 до ТП 604-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,83
244	24.10.2018	3:50	24.10.2018	6:46	2:56	Заводская	3-030	ТП 576	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
245	28.10.2018	15:30	28.10.2018	18:45	3:15	Мирный	Ми-2	Повреждений не обнаружено			0,00
246	28.10.2018	17:09	28.10.2018	17:09	0:00	Украинский	Ук-12	КЛ-10 кВ от ТП 499 до ТП 369	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
247	28.10.2018	17:09	28.10.2018	17:09	0:00	Украинский	Ук-12	ТП 485 повреждение КЛ-10 кВ до Тр-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
248	28.10.2018	22:35	28.10.2018	23:41	1:06	Восточная	801	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,66
249	29.10.2018	0:44	29.10.2018	2:59	2:15	Западная	911	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 506	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,7
250	29.10.2018	0:44	29.10.2018	2:59	2:15	Западная	911	КВЛ-10 кВ от ТП 506 до ТП 448	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
251	29.10.2018	1:15	29.10.2018	5:45	4:30	Центральная	Полпост	Отключение ПС "Центральная". Повреждение опоры 35 кВ.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-35 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	55,075
252	29.10.2018	1:38	29.10.2018	2:16	0:38	Степановский	Ст-16	Повреждений не обнаружено			0,22
253	29.10.2018	2:04	29.10.2018	2:54	0:50	Заводская	Полпост	Отключение ПС "Заводская".	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-35 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,41
254	29.10.2018	2:25	29.10.2018	5:36	3:11	Московский тракт	Мт-4	КЛ-10 кВ от ПС "Московский тракт" до ТП 605-19			1,31
255	29.10.2018	3:38	29.10.2018	5:16	1:38	Октябрьская	О-14	Повреждений не обнаружено			0,85
256	29.10.2018	3:38	29.10.2018	6:07	2:29	Октябрьская	О-17	Повреждений не обнаружено			1,60
257	29.10.2018	6:10	29.10.2018	6:16	0:06	Степановский	Ст-16	Повреждений не обнаружено			0,36
258	29.10.2018	7:35	29.10.2018	15:38	8:03	Корнилово	Ко-9	ВЛ-10 кВ от опоры 85/18 оборваны 5 пролетов.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
259	29.10.2018	10:02	29.10.2018	15:28	5:26	ДСЗ	ДСЗ-6	ВЛ-10 кВ между оп. 37 и оп. 38.			2,10
260	29.10.2018	10:15	29.10.2018	10:24	0:09	Алтайский	А-11	В ТП 383 повреждение кабельной воронки ввода от РП "Алтайский". В эксплуатации с 2005 г.			0,03
261	29.10.2018	11:55	29.10.2018	14:29	2:34	ТИЗ	Тз-6	ВЛ-6 кВ от ТП 671-53 до ПП-21 между оп. 5 и оп. 6	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,30
262	29.10.2018	11:48	29.10.2018	13:54	2:06	Коммунальная	Км-7	ВЛ-10 кВ от ТП 709 до ТП 183, на оп. 35-23	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,11
263	29.10.2018	15:40	29.10.2018	17:35	1:55	Корнилово	Ко-14	Повреждений не обнаружено.			0,32
264	30.10.2018	8:46	30.10.2018	9:47	1:01	ЦРП Станция Обезжелезирования	ЛЭП-3	ВЛ-10 кВ, с ТП 5В, ТП 7В убрали ветки	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
265	30.10.2018	16:04	30.10.2018	18:00	1:56	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 443	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,50

266	30.10.2018	17:11	30.10.2018	18:26	1:15	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 103	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,00
267	31.10.2018	11:45	31.10.2018	14:18	2:33	Трудовой	Тр-14	КЛ-10 кВ от РП "Трудовой" до ТП 927-80	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
268	01.11.2018	8:51	01.11.2018	10:06	1:15	Правобережная	732	Повреждений не обнаружено			0,00
269	07.11.2018	1:27	07.11.2018	6:57	5:30	Корнилово	Ко-9	Повреждений не обнаружено			0,00
270	07.11.2018	15:58	07.11.2018	17:16	1:18	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ТП 135 до ТП 174	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,64
271	09.11.2018	7:05	09.11.2018	8:26	1:21	ЦРП Станция Обезжелезования	ЛЭП-5	ВЛ-10 кВ между оп. 29 и оп. 28	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
272	09.11.2018	9:46	09.11.2018	12:20	2:34	Корнилово	КО-14	Повреждений не обнаружено			0,10
273	09.11.2018	16:50	09.11.2018	22:09	5:19	Спутник	С-13	ВЛ-10 кВ от РВ-120 до ТП 328, между оп. 38-7 и оп. 38-6	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	2,71
274	13.11.2018	15:34	13.11.2018	16:13	0:39	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 56	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
275	14.11.2018	14:42	14.11.2018	15:50	1:08	Корнилово	КО-14	Повреждений не обнаружено			0,16
276	15.11.2018	17:52	15.11.2018	18:51	0:59	Алтайский	А-10	КЛ-10 кВ от ТП 377 до ТП 323	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,84
277	16.11.2018	4:41	16.11.2018	5:37	0:56	Радиотехнический	Р-6	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 357	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
278	16.11.2018	9:36	16.11.2018	10:55	1:19	ГРС-2	10-13	КЛ-10 кВ от РП "Блодный" до ТП 355	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,98
279	24.11.2018	21:12	24.11.2018	22:19	1:07	ТЭЦ-1	601	КЛ-6 кВ ТП 610-20 до ТП 610-32	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
280	25.11.2018	1:19	25.11.2018	4:26	3:07	Левобережная	Л-19	Повреждений не обнаружено			0,00
281	27.11.2018	11:12	27.11.2018	12:20	1:08	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский".	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,39
282	27.11.2018	11:12	27.11.2018	12:20	1:08	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ТП 407 до ТП 363	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
283	27.11.2018	21:40	27.11.2018	21:40	0:00	Восточная	814	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Трунинский"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
284	30.11.2018	5:42	30.11.2018	6:17	0:35	Степановский	Ст-16	Повреждений не обнаружено			0,31
285	30.11.2018	7:01	30.11.2018	9:30	2:29	Корнилово	Ко-9	Повреждение не обнаружено			0,70
286	30.11.2018	17:47	30.11.2018	19:00	1:13	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 135	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
287	05.12.2018	13:18	05.12.2018	13:18	0:00	Научная	Нч-8	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
288	08.12.2018	2:28	08.12.2018	12:40	10:12	Западная	928	Повреждений не обнаружено			1,51
289	08.12.2018	2:28	08.12.2018	12:40	10:12	Западная	928	ВЛ-10 кВ от РП "ЛПК" до ТП 940-23А	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	5,80
290	09.12.2018	7:06	09.12.2018	8:35	1:29	Центральная	215	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-141	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,98
291	11.12.2018	0:15	11.12.2018	1:17	1:02	ТЭЦ-1	608	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП Т-1	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
292	12.12.2018	18:12	12.12.2018	18:56	0:44	Алтайский	А-5	КЛ-10 кВ от ТП 315 до ТП 369	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,99
293	14.12.2018	14:24	14.12.2018	18:26	4:02	Северо-Восточная	Вс-18	Повреждений не обнаружено			3,42
294	17.12.2018	2:04	17.12.2018	2:39	0:35	Мичуринский	818	КЛ-10 кВ ф. М-10 от РП "Мичуринский" до ПНС-10	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,36
295	18.12.2018	4:05	18.12.2018	11:08	7:03	Заводская	3-030	ВЛ-10 кВ улавно дерево между оп №7 и 8	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	2,13
296	19.12.2018	12:23	19.12.2018	15:23	3:00	Володар	Вз-16	Повреждений не обнаружено			2,49

297	19.12.2018	19:35	19.12.2018	20:32	0:57	Каптак	119	Повреждений не обнаружено			0,48
298	21.12.2018	0:10	21.12.2018	1:10	1:00	Каптак	111	КЛ-10 кВ от ПС "Каптак" до РП "Каптак"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,45
299	21.12.2018	0:10	21.12.2018	2:40	2:30	Каптак	129	КЛ-10 кВ от ТП 478 до ТП 149А-АБЗ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,14
300	24.12.2018	11:05	24.12.2018	11:47	0:42	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
301	29.12.2018	18:04	29.12.2018	18:58	0:54	ЗПП-Г	Зп-4	Повреждений не обнаружено.			0,52
302	29.12.2018	21:04	29.12.2018	21:55	0:51	Правобережная	705	КЛ-6 кВ от ТП 610-78 до ТП 610-88	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,89

Начальник СН и КК



И.В. Борисова

Завершение и выполнения директором А.В. (по расчетам)