

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

 Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2021 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжит ельность прекращен ия подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Фиде р	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт·ч
II квартал 2021 года											79,40
1	03.04.2021	22:40	03.04.2021	23:35	0:55	Центральный	Ц-8		Повреждений не обнаружено		0,49
2	06.04.2021	1:35	06.04.2021	2:43	1:08	Солнечная	Сп-7		Повреждений не обнаружено		0,72
3	06.04.2021	2:41	06.04.2021	3:18	0:37	Высотный	Выс-22	КЛ-10 кВ от ТП 95 до ТП 82	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,24
4	07.04.2021	22:55	07.04.2021	23:50	0:55	Железнодорожный	Ж-8	КЛ-6 кВ от ТП 611-70 до ТП 611-35	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22
5	10.04.2021	5:45	10.04.2021	6:36	0:51	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 326 до ТП 222	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,46
6	10.04.2021	17:54	10.04.2021	18:45	0:51	Восточная	832	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,16
7	10.04.2021	17:54	10.04.2021	19:15	1:21	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 157 до ТП 46	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
8	12.04.2021	4:40	12.04.2021	5:40	1:00	Правобережная	710	КЛ-6 кВ от ТП 606-7 до ТП 610-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,70
9	13.04.2021	8:02	13.04.2021	8:40	0:38	Южная	542	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
10	14.04.2021	16:19	14.04.2021	17:33	1:14	Каптак	117		Повреждений не обнаружено		0,04
11	16.04.2021	14:04	16.04.2021	15:12	1:08	Минуринский	М-13	КЛ-10 кВ от РП "Минуринский" до ТП 192	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53
12	21.04.2021	1:20	21.04.2021	2:45	1:25	Солнечная	Сп-16	КЛ-10 кВ от ТП 842 до ТП 956	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,59
13	25.04.2021	12:10	25.04.2021	13:04	0:54	ЗПП-Т	П с.ш.		Повреждений не обнаружено		4,10

14	25.04.2021	22:52	25.04.2021	23:29	0:37	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кВ от ТП 449 до ТП 415	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
15	27.04.2021	15:20	27.04.2021	17:30	2:10	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кВ от ТП 413 до ТП 449	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,74
16	27.04.2021	15:20	27.04.2021	16:57	1:37	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ТП 53 до ТП 156	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,96
17	29.04.2021	20:31	29.04.2021	21:55	1:24	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,15
18	29.04.2021	20:31	29.04.2021	21:55	1:24	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от ТП 16 до РП "Нахимовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22
19	30.04.2021	9:04	30.04.2021	9:24	0:20	Спутник	С-13	КЛ-10 кВ от РВ-186 до ТП 960	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
20	30.04.2021	11:18	30.04.2021	12:26	1:08	ГРЭС-2	1011	КЛ-10 кВ от ТП 245 до ТП 568	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
21	04.05.2021	11:09	04.05.2021	11:33	0:24	ТЭЦ-1	616		Поврежденный не обнаружено		0,03
22	06.05.2021	22:40	06.05.2021	23:15	0:35	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 444	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,93
23	11.05.2021	18:49	11.05.2021	21:40	2:51	Корингино	Ко-9	ВЛ-10 кВ от РВ-141 до ТП КО-9-23, до ТП КО-9-21.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,41
24	12.05.2021	14:04	12.05.2021	15:48	1:44	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 578 до ТП 45	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,14
25	12.05.2021	14:40	12.05.2021	15:20	0:40	Солнечная	Сл-6		Поврежденный не обнаружено		1,47
26	12.05.2021	16:39	12.05.2021	17:43	1:04	Научная	Нч-10	КЛ-10 кВ от ТП 399 до РВ-243	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,38
27	13.05.2021	15:20	13.05.2021	16:01	0:41	Правобережная	710	КЛ-6 кВ от ТП 610-27 до ТП 610-72	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,04
28	13.05.2021	15:32	13.05.2021	16:42	1:10	Правобережная	726	КЛ-6 кВ от ТП 610-10 до ТП 610-95	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,70
29	13.05.2021	17:40	13.05.2021	19:03	1:23	Солнечная	Сл-5	КВЛ-10 кВ от РП "Солнечный" до ТП 946.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,01
30	13.05.2021	17:40	13.05.2021	19:42	2:02	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ от ТП 228 до ТП 45	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,49
31	14.05.2021	6:00	14.05.2021	6:42	0:42	Северо-Восточная	Вс-12	КЛ-10 кВ от РП "Иркутский" до ТП 816	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,28
32	15.05.2021	17:03	15.05.2021	18:03	1:00	Заводская	3-08	КЛ-10 кВ от ПС "Заводская" до ТП 522	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,32
33	15.05.2021	21:30	15.05.2021	22:00	0:30	Коммунальная	Км-14	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Сибирский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,39
34	16.05.2021	11:35	16.05.2021	13:25	1:50	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ от ТП 228 до ТП 414	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,05
35	17.05.2021	12:57	17.05.2021	13:37	0:40	Каштак	127		Поврежденный не обнаружено		6,06
36	18.05.2021	12:57	18.05.2021	15:20	2:23	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 12, до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47

37	18.05.2021	12:57	18.05.2021	14:54	1:57	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,60
38	20.05.2021	17:21	20.05.2021	18:12	0:51	Каптак	127				0,00
39	21.05.2021	9:53	21.05.2021	10:26	0:33	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
40	21.05.2021	11:09	21.05.2021	12:20	1:11	Южная	532	КЛ-6 кВ от РП "Южный" до ТП 604-97	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,754,4
41	23.05.2021	15:25	23.05.2021	16:25	1:00	Октябрьская	О-3	КВЛ-10 кВ от РВ-435 до ТП 747	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,84
42	23.05.2021	15:38	23.05.2021	18:55	3:17	ЗПП-Т	Зп-21	КВЛ-10 кВ от РВ-537 до ТП КО-9-6	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,71
43	23.05.2021	16:15	23.05.2021	18:15	2:00	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от РП -533 до ТП КО-9-6	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
44	23.05.2021	19:23	23.05.2021	20:40	1:17	Левобережная	Л-25	КЛ-10 кВ от ПС "Левобережная" до ЦРП-10 кВ Станция "Обезжелезования"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
45	24.05.2021	11:20	24.05.2021	13:16	1:56	ТЭЦ-1	618		Повреждений не обнаружено		2,33
46	25.05.2021	14:50	25.05.2021	18:55	4:05	ЗПП-Т	Зп-21	КВЛ-10 кВ от РВ-96 до ТП 674	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
47	26.05.2021	18:33	26.05.2021	19:11	0:38	ТЭЦ-1	605	КЛ-6 кВ от ТП 605-2 до ТП 605-25	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,63
48	28.05.2021	0:44	28.05.2021	3:47	3:03	Восточная	801		Повреждений не обнаружено.		0,00
49	28.05.2021	3:30	28.05.2021	4:08	0:38	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
50	30.05.2021	16:09	30.05.2021	16:55	0:46	Восточная	814	КВЛ-10 кВ от ТП 9 до ТП 984	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,27
51	31.05.2021	2:45	31.05.2021	3:34	0:49	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 345 до РП "Ягодный"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,21
52	31.05.2021	21:10	31.05.2021	23:05	1:55	Восточная	823		Повреждений не обнаружено		0,42
53	02.06.2021	17:25	02.06.2021	19:43	2:18	Научная	Нч-8	КЛ-10 кВ от оп. №54-2 до ТП 543	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
54	02.06.2021	17:25	02.06.2021	19:10	1:45	Научная	Нч-7		Повреждений не обнаружено		1,21
55	02.06.2021	21:20	02.06.2021	22:08	0:48	ГРЭС-2	1007	КВЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 699	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
56	04.06.2021	17:02	04.06.2021	22:00	4:58	ЦРП 10 кВ "Станция обезжелезования"	ЛЭП-6	КВЛ-10 кВ от ЛР-8 до ЛР-10	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
57	06.06.2021	20:20	06.06.2021	21:30	1:10	ГРЭС-2	1039	ТП 409	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
58	07.06.2021	0:25	07.06.2021	1:15	0:50	ЗПП-Т	Зп-32	КЛ-10 кВ от ПС "ЗПП-Т" до ТП 948	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
59	07.06.2021	12:32	07.06.2021	13:58	1:26	Правобережная	726	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-10	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,42

60	10.06.2021	3:04	10.06.2021	4:27	1:23	Северная	406	КЛ-6 кВ от ТП 611-19 до ТП 610-80	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
61	11.06.2021	14:40	11.06.2021	16:19	1:39	ЗПП-Т	СП-1	ВЛ-10 кВ от ТП 690 до ТП 706	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,03
62	12.06.2021	19:37	12.06.2021	21:00	1:23	Пастера	Па-9	КЛ-10 кВ от РВ-146 до ТП 912	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47
63	15.06.2021	3:06	15.06.2021	3:28	0:22	Правобережная	732	КЛ-6 кВ от ТП 610-44 до ТП 610-85	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,86
64	15.06.2021	5:33	15.06.2021	6:44	1:11	Московский	Мт-4		Повреждений не обнаружено		5,82
65	17.06.2021	14:19	17.06.2021	16:12	1:53	Октябрьская	О-3		Повреждений не обнаружено		0,00
66	17.06.2021	14:24	17.06.2021	15:25	1:01	ЦРП 10 кВ "Станция обезжелезования"	ДЭП-3		Повреждений не обнаружено		3,92
67	17.06.2021	14:36	17.06.2021	15:25	0:49	Мирный	Ми-8		Повреждений не обнаружено		0,07
68	19.06.2021	17:01	19.06.2021	17:55	0:54	Корнилово	Ко-1	ВЛ-10 кВ от ТП Ко-1-1 до ТП Ко-14-1.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,73
69	19.06.2021	20:00	19.06.2021	20:51	0:51	ЦРП 10 кВ "Станция обезжелезования"	ДЭП-5		Повреждений не обнаружено		1,43
70	20.06.2021	16:50	20.06.2021	17:15	0:25	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
71	20.06.2021	16:50	20.06.2021	18:53	2:03	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ТП 59 до ТП 96	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,83
72	22.06.2021	16:21	23.06.2021	0:54	8:33	ЗПП-Т	Зп-4	КВЛ-10 кВ от ТП 884 до РВ-122	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
73	22.06.2021	18:15	23.06.2021	0:18	6:03	ДСЗ	35-27	ВЛ-35 кВ от ПС "Спутник" до ПС "ДСЗ".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
74	22.06.2021	19:30	22.06.2021	21:57	2:27	Спутник	С-21	КЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
75	25.06.2021	15:43	25.06.2021	18:20	2:37	Восточная	801		Повреждений не обнаружено		0,00
76	25.06.2021	16:15	25.06.2021	21:30	5:15	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от ТП 84 до ПП-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
77	27.06.2021	18:00	27.06.2021	23:05	5:05	Богоново	Б-3	ТП Б-3-50	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
78	29.06.2021	21:40	29.06.2021	23:26	1:46	Октябрьская	О-32	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
79	30.06.2021	0:59	30.06.2021	2:09	1:10	ГРС-2	1039	КЛ-10 кВ от ТП 653 до ТП 663	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

Начальник СН и КК



И.В. Борисова