

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внешними факторами объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2023 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность перерыва подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт·ч
2023 год IV квартал											
1	02.10.2023	14:00	02.10.2023	15:00	1:00	Южная	525	КЛ-6 кВ от ТП 671-7 до ТП 671-27.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,21
2	03.10.2023	14:07	03.10.2023	17:00	2:53	Научная	Нч-13	КВЛ-10 кВ от ПС "Научная" к ТП 627.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,11
3	04.10.2023	11:45	04.10.2023	14:49	3:04	Обезжелезования	ЛЭП-4	ТП 2В.	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,89
4	05.10.2023	11:30	05.10.2023	12:44	1:14	Северо-Восточная	Вс-11	КЛ-10 кВ от РВ-116 до ТП 764.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,34
5	06.10.2023	17:12	06.10.2023	18:53	1:41	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кВ от ТП 53 до ТП 817.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,07
6	07.10.2023	13:50	07.10.2023	15:10	1:20	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от ТП 443 до ТП 333.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
7	07.10.2023	15:46	07.10.2023	16:06	0:20	Коммунальная	Км-14, Сб-10	КВЛ-10 кВ от ТП 565 до оп. 12 до ТП 189.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
8	07.10.2023	20:07	07.10.2023	21:26	1:19	Восточная	813, Гр-5	КЛ-10 кВ от ТП 1024 до ТП 492.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,13
9	10.10.2023	14:48	10.10.2023	15:05	0:17	Восточная	802		Повреждений не обнаружено		0,17
10	10.10.2023	17:35	10.10.2023	18:21	0:46	ГРС-2	1007	КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 703.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,11
84,21											

11	10.10.2023	19:27	10.10.2023	21:35	2:08	Коммунальная	II СПЦ, Сб-10	ВЛ-10 кВ от ТП 187 до ТП 853	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
12	10.10.2023	19:27	10.10.2023	20:33	1:06	Коммунальная	I СПЦ, Км-15	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
13	11.10.2023	2:02	11.10.2023	3:33	1:31	Солнечная	Ст-15, Ст-24, Выс-22	КЛ-10 кВ от РП "Высотный" до ТП 95.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,26
14	11.10.2023	10:53	11.10.2023	11:50	0:57	ТИЗ	Тз-17	КЛ-6 кВ от ТП 671-67 до ТП 671-84.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,17
15	11.10.2023	11:21	11.10.2023	13:03	1:42	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-88 до ТП 671-22.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,52
16	12.10.2023	11:54	12.10.2023	12:27	0:33	Северо-Восточная	Вс-20	КЛ-10 кВ от ТП 424 до ТП 1000.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,24
17	12.10.2023	11:54	12.10.2023	12:58	1:04	Северо-Восточная	Вс-18	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Хлебавод".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,57
18	16.10.2023	15:06	16.10.2023	15:39	0:33	ЗПП-Г	Зп-38		Повреждений не обнаружено		0,14
19	21.10.2023	19:10	21.10.2023	19:55	0:45	АГНКС	Ф-16		Повреждений не обнаружено		0,12
20	23.10.2023	7:30	23.10.2023	11:38	4:08	Левобережная	Л-15		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,35
21	25.10.2023	20:42	25.10.2023	21:40	0:58	Мирный	Мн-2		Повреждений не обнаружено		0,39
22	26.10.2023	5:49	26.10.2023	19:49	14:00	ДОК	Д-5	КВЛ-10 кВ от ПС "ДОК" до ГНС.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
23	27.10.2023	8:01	27.10.2023	11:19	3:18	Левобережная	Л-15		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	5,18
24	28.10.2023	14:16	28.10.2023	15:33	1:17	Западная	928		Повреждений не обнаружено		1,82
25	30.10.2023	4:10	30.10.2023	4:42	0:32	АГНКС	Ф-16		Повреждений не обнаружено		0,09
26	31.10.2023	12:03	31.10.2023	12:45	0:42	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,21
27	01.11.2023	3:28	01.11.2023	4:40	1:12	Восточная	809	ВЛ-10 кВ от оп. №12 до оп. №13.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
28	03.11.2023	5:19	03.11.2023	5:57	0:38	Центральная	221	КЛ-6 кВ от ТП 604-91 до ТП 604-141.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,39
29	05.11.2023	20:01	05.11.2023	21:00	0:59	Академическая	Ак-10		Повреждений не обнаружено		0,39
30	05.11.2023	21:55	05.11.2023	23:00	1:05	Академическая	Ак-29		Повреждений не обнаружено		0,02

31	06.11.2023	20:01	06.11.2023	21:15	1:14	Северная	426	КЛ-6 кВ от ТП 611-61 до ТП 611-59.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
32	06.11.2023	20:15	06.11.2023	20:35	0:20	Северная	430		Повреждений не обнаружено		0,25
33	13.11.2023	2:28	13.11.2023	2:52	0:24	Центральная	228	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-124.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,06
34	13.11.2023	2:40	13.11.2023	3:51	1:11	Центральная	204	КЛ-6 кВ от ТП 604-85 до ТП 604-1.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
35	13.11.2023	16:30	13.11.2023	18:54	2:24	Западная	915	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Трудовой".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,72
36	13.11.2023	16:30	13.11.2023	19:10	2:40	Западная	928	КЛ-10 кВ от РП "ЛПК" до ТП 150.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,87
37	13.11.2023	16:30	13.11.2023	18:54	2:24	Западная	942	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Трудовой".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,87
38	15.11.2023	15:05	15.11.2023	18:58	3:53	Октябрьская	О-14	КВД-10 кВ от оп. № 22 до ТП 207.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВД-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,56
39	16.11.2023	13:18	16.11.2023	17:45	4:27	Солнечная	Сл-7	КВД-10 кВ от оп. № 7 до ТП 700.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВД-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,16
40	18.11.2023	20:30	18.11.2023	21:28	0:58	Коммунальная	Км-30, Ук 11	КЛ-10 кВ от ТП 679 до ТП 739.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
41	18.11.2023	20:30	18.11.2023	22:27	1:57	Алтайский	А-16	КЛ-10 кВ от ТП 395 до ТП 327.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
42	19.11.2023	6:48	19.11.2023	8:40	1:52	ЦПП-10 кВ "Станция обезжелезования"	ЛЭП-4		Повреждений не обнаружено		0,00
43	19.11.2023	7:06	19.11.2023	8:12	1:06	Степановский	Ст-16	ВЛ-10 кВ между оп. 78 и 79.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
44	19.11.2023	8:50	19.11.2023	13:05	4:15	Академическая	Ак-15	ВЛ-10 кВ от ПС "Академическая" оп. №1 до оп. №43 ТП "Водозабор"	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,22
45	19.11.2023	14:00	19.11.2023	14:55	0:55	Южная	511		Повреждений не обнаружено		0,42
46	19.11.2023	14:00	19.11.2023	15:58	1:58	Южная	554, у-15	КЛ-6 кВ от ТП 671-87 до ТП 671-30.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,95
47	19.11.2023	23:00	20.11.2023	0:14	1:14	Солнечная	Сл-22		Повреждений не обнаружено		0,72
48	20.11.2023	0:50	20.11.2023	1:34	0:44	Заводская	З-05		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,13
49	20.11.2023	12:55	20.11.2023	15:25	2:30	Сибкартель	Ск-6	КЛ-10 кВ от ТП 85 до ТП 71.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,92
50	20.11.2023	15:52	20.11.2023	16:38	0:46	ГРЭС-2	1038	КЛ-10 кВ от ТП 331 до ТП 263.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,70
51	20.11.2023	19:00	20.11.2023	19:48	0:48	Сибкартель	Ск-6	ТП 81	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,34
52	21.11.2023	12:00	21.11.2023	13:30	1:30	Восточная	823	КЛ-10 кВ от ТП 660 до ТП 128	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10

53	22.11.2023	1:00	22.11.2023	1:45	0:45	Коммунальная	Ка-11		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
54	22.11.2023	4:41	22.11.2023	6:08	1:27	Солнечная	Си-6, Со-10	КЛ-10 кВ от ТП 470 до ТП 676.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,55
55	28.11.2023	0:45	28.11.2023	5:25	4:40	Солнечная	Си-22	КВЛ-10 кВ от РВ-175 до ТП 119.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,85
56	01.12.2023	10:45	01.12.2023	11:20	0:35	Заволжская	З-05		Повреждений не обнаружено		0,42
57	02.12.2023	15:33	02.12.2023	17:03	1:30	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от ТП 84 до РВ-541.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
58	05.12.2023	16:15	05.12.2023	17:03	0:48	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		1,16
59	06.12.2023	20:52	06.12.2023	20:56	0:04	Северо-Восточная	Хл-14	КЛ-10 кВ от РП "Хлебзавод" до ТП 564.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,02
60	07.12.2023	2:30	07.12.2023	3:34	1:04	Каштак	114, К-2	КЛ-10 кВ ф.К-2 от РП "Каштак" до ТП 306.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
61	13.12.2023	23:04	13.12.2023	23:15	0:11	Октябрьская	О-37	КЛ-10 кВ от ТП 681 до ТП 473.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,03
62	14.12.2023	12:15	14.12.2023	12:50	0:35	Центральная	221	КЛ-6 кВ от ТП 604-91 до ТП 604-141.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36
63	14.12.2023	19:11	14.12.2023	19:58	0:47	Северная	427, Ж-7	КЛ-6 кВ от ТП 611-53 до ТП 611-48.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
64	17.12.2023	3:52	17.12.2023	5:28	1:36	Каштак	120	КЛ-10 кВ от ТП 280 до ТП 278 ф.120.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,42
65	17.12.2023	3:52	17.12.2023	6:24	2:32	Каштак	124	КЛ-10 кВ от ТП 704 до ТП 616.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,40
66	18.12.2023	14:33	18.12.2023	15:32	0:59	Северо-Восточная	Вс-9, Ир-1	КЛ-10 кВ от ТП 852 до ТП 1012.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
67	18.12.2023	15:25	18.12.2023	17:36	2:11	Каштак	131	КЛ-10 кВ от ТП 244 до ТП 488.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,93
68	18.12.2023	15:25	18.12.2023	17:55	2:30	Каштак	127		Повреждений не обнаружено		3,26
69	20.12.2023	11:58	20.12.2023	13:27	1:29	Правобережная	710	КЛ-6 кВ от ТП 606-7 до ТП 610-26.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,07
70	20.12.2023	11:58	20.12.2023	13:24	1:26	Правобережная	726	КЛ-6 кВ от ТП 610-10 до ТП 610-53.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
71	20.12.2023	20:34	20.12.2023	21:30	0:56	Северо-Восточная	Вс-15	КЛ-10 кВ от ПС "Север-Восточная" до ТП 540.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,24
72	20.12.2023	21:12	20.12.2023	23:57	2:45	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 162 до ТП 488.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,07
73	20.12.2023	21:12	21.12.2023	0:21	3:09	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 927-36 до ТП 927-34.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,93
74	22.12.2023	8:50	22.12.2023	9:50	1:00	Левобережная	Лл-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,83

75	22.12.2023	15:40	22.12.2023	16:25	0:45	Пастера	Па-10	КЛ-10 кВ от РП "Пастера" до ТП 868.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,11
76	26.12.2023	21:58	26.12.2023	22:27	0:29	ГРС-2	1039	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2" до ТП 409.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,63
77	29.12.2023	9:12	29.12.2023	9:22	0:10	Ягольный	Я-12	ТП 161.	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,13
78	29.12.2023	11:40	29.12.2023	12:45	1:05	Алтайский	А-11		Повреждений не обнаружено		0,31
79	30.12.2023	2:00	30.12.2023	2:53	0:53	АГНКС	Ф-16		Повреждений не обнаружено		0,14
80	30.12.2023	11:25	30.12.2023	11:40	0:15	Центральная	204	КЛ-6 кВ от ТП 604-88 до ТП 604-68.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,03

Начальник ОН и КК _____ И.В. Борисова