

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»


Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2024 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжит ельность прекраще ния подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Филе р	Оборудование	Причина	Мероприятия	Непопущк электроэнергии тыс. кВт.ч
Всего за год											446,91
2024 года I квартал											46,65
1	04.01.2024	17:14	04.01.2024	18:16	1:02	ГРЭС-2	1041	ТП 345.	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	1,45
2	09.01.2024	0:30	09.01.2024	1:08	0:38	Заводская	35-14	КВЛ-35 кВ от ПС "Заводская" до ПС "Академическая".	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-35 кВ	Восстановлено	0,00
3	09.01.2024	1:05	09.01.2024	2:15	1:10	АГНКС	Ф-16	КВЛ-10 кВ от РП "АГНКС" до ТП 637, ТП 2 "З"	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,22
4	11.01.2024	2:50	11.01.2024	6:27	3:37	Мирный	вся		Повреждений не обнаружено.		1,92
5	11.01.2024	5:05	11.01.2024	5:33	0:28	ГРЭС-2	1007, Н-2		Повреждений не обнаружено.		0,04
6	11.01.2024	6:08	11.01.2024	6:25	0:17	Степановский	Ст-16		Повреждений не обнаружено.		0,08
7	11.01.2024	8:00	11.01.2024	11:28	3:28	Станция Обезжелезования	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		1,31

8	11.01.2024	8:58	11.01.2024	13:21	4:23	Левобережная	Л-15		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	3,16
9	12.01.2024	23:40	13.01.2024	0:37	0:57	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-40 до ТП 671-46	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
10	14.01.2024	20:48	14.01.2024	21:43	0:55	Рыболово	Рб-11		Повреждений не обнаружено		0,27
11	14.01.2024	21:50	14.01.2024	22:19	0:29	Степановский	Нч-8, Сч-16		Повреждений не обнаружено		0,34
12	14.01.2024	22:50	14.01.2024	23:04	0:14	Нахимовский	Н-2		Повреждений не обнаружено		0,09
13	14.01.2024	23:44	14.01.2024	23:57	0:13	Богашево	Б-3		Повреждений не обнаружено		0,00
14	15.01.2024	1:15	15.01.2024	1:35	0:20	ГРЭС-2	1007, Н-2		Повреждений не обнаружено		0,18
15	15.01.2024	6:42	15.01.2024	8:37	1:55	Станция Обезжелезочивания	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		0,72
16	18.01.2024	11:22	18.01.2024	12:35	1:13	ГРЭС-2	1020	КЛ-10 кВ от ТП 123 до ТП 487	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,88
17	27.01.2024	14:45	27.01.2024	16:05	1:20	Северная	409	КВЛ-6 кВ от ТП 611-56 до ТП 611-30, ТП 611-72	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-6 кВ	Восстановлено	0,96
18	28.01.2024	22:40	28.01.2024	23:12	0:32	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-16 до ТП 605-18.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
19	01.02.2024	23:55	02.02.2024	0:35	0:40	ТЭЦ-1	614	КЛ-6 кВ от ТП 614-1 до ТП 614-2.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29
20	07.02.2024	15:44	07.02.2024	17:40	1:56	Коммунальная	Км-14, Сб-10	КВЛ-10 кВ ф.Сб-10 от ТП 533 до ТП 709.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,55
21	08.02.2024	0:04	08.02.2024	0:41	0:37	Октябрьская	О-37		Повреждений не обнаружено		0,27

22	08.02.2024	18:50	08.02.2024	21:10	2:20	Провобережная	726	КЛ-6 кВ от ТП 610-14 до ТП 610-96	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,12
23	09.02.2024	22:45	10.02.2024	0:44	1:59	Станция Обезжелезования	ЛЭП-5		Повреждений не обнаружено		1,10
24	09.02.2024	23:47	10.02.2024	0:45	0:58	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кВ от ТП 639 до ТП 391	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
25	10.02.2024	8:02	10.02.2024	9:38	1:36	Станция Обезжелезования	ЛЭП-4		Повреждений не обнаружено		0,46
26	15.02.2024	22:42	15.02.2024	23:39	0:57	ТЭЦ-1	610	КЛ-6 кВ от ТП 604-94 до ТП 604-49	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,49
27	15.02.2024	22:42	16.02.2024	0:38	1:56	ТЭЦ-1	612	КЛ-6 кВ от ТП 612-1 до ТП 612-2.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
28	16.02.2024	17:00	16.02.2024	18:25	1:25	Северная	403	КЛ-6 кВ от ТП 611-26 до ТП 611-88.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,33
29	17.02.2024	4:36	17.02.2024	6:22	1:46	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 45 до ТП 446	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,57
30	25.02.2024	2:35	25.02.2024	3:47	1:12	ЗПП-Т	Зп-32	КЛ-10 кВ от ТП 948 до ТП 966	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,70
31	28.02.2024	2:40	28.02.2024	4:10	1:30	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 448 до ТП 938	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
32	02.03.2024	22:15	02.03.2024	23:33	1:18	Солнечная	Сп-15		Повреждений не обнаружено		1,85
33	02.03.2024	22:15	02.03.2024	23:59	1:44	Солнечная	Сп-24	КЛ-10 кВ от ТП 600 до ТП 380	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,73
34	05.03.2024	18:33	05.03.2024	19:11	0:38	Украинский	Ук-9	КЛ-10 кВ от ТП 167 до ТП 799	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
35	07.03.2024	9:10	07.03.2024	10:18	1:08	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 157 до ТП 46	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,03

36	08.03.2024	6:28	08.03.2024	7:06	0:38	Ягодный	Я-10	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 54	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
37	11.03.2024	4:55	11.03.2024	6:33	1:38	Академическая	Ак-24	КЛ-10 кВ от ПС "Академическая" до ТП Ак-101, до ТП Ак-102	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
38	13.03.2024	6:45	13.03.2024	8:50	2:05	Сибирский	Сб-10	КВЛ-10 кВ РВ 146 до ТП 912	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	2,42
39	13.03.2024	21:40	13.03.2024	23:00	1:20	Октябрьская	О-14	ВЛ-10 кВ от оп. №11 до оп. №17	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,69
40	14.03.2024	21:35	14.03.2024	21:55	0:20	Октябрьская	О-33	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический".	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
41	18.03.2024	12:35	18.03.2024	13:19	0:44	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП 605-21	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
42	20.03.2024	21:55	20.03.2024	23:14	1:19	Коммунальная	Км-7	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Сибирский"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
43	21.03.2024	23:23	22.03.2024	0:55	1:32	Капитак	122	КЛ-10 кВ от ТП 338 до ТП 566	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,87
44	24.03.2024	8:37	24.03.2024	13:07	4:30	ЦРП Станция обезжелезования	ЛЭП-6	ТП 23В	Отклонение в результате попадания животного в об. ТП	Восстановлено	1,70
45	30.03.2024	13:30	30.03.2024	14:40	1:10	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от РП "Фрунзенский" до ТП 471	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,42
2024 года II квартал											184,69
46	04.04.2024	9:50	04.04.2024	10:12	0:22	ЗПП-Т	II секция	ВЛ-10 кВ от ТП 1 до ТП 22	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
47	06.04.2024	16:05	06.04.2024	18:16	2:11	Мирный	Мн-8	КЛ-10 кВ от оп. №17 до ТП 999	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,63
48	08.04.2024	15:51	08.04.2024	16:45	0:54	Мирный			Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,21

49	09.04.2024	14:03	09.04.2024	15:14	1:11	Каптак	125	КЛ-10 кВ от ТП 358 до ТП 378	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,16
50	09.04.2024	15:32	09.04.2024	16:05	0:33	Северо-Восточная	Вс-10		Повреждений не обнаружено		0,96
51	09.04.2024	17:30	09.04.2024	18:11	0:41	Каптак	122	КЛ-10 кВ от ТП 322 до ТП 350	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,09
52	11.04.2024	12:41	11.04.2024	13:01	0:20	Алтайский	А-16	КЛ-10 кВ от ТП 395 до ТП 327	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
53	13.04.2024	12:05	13.04.2024	16:42	4:37	ТИЗ	Тз-18	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 671-68.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,87
54	13.04.2024	14:55	13.04.2024	15:30	0:35	ТИЗ	Тз-9		Повреждений не обнаружено		0,12
55	16.04.2024	10:22	16.04.2024	11:30	1:08	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-81	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,99
56	16.04.2024	16:50	16.04.2024	17:25	0:35	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 443	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,06
57	17.04.2024	20:32	17.04.2024	21:31	0:59	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,57
58	19.04.2024	12:00	19.04.2024	13:10	1:10	Научная	Нч-10	ВЛ-10 кВ от ТП 2"3" до ТП 399	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,46
59	20.04.2024	15:35	20.04.2024	17:08	1:33	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 386 до ТП 426	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,15
60	22.04.2024	13:21	22.04.2024	14:17	0:56	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 605-10 до ТП 603-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,06
61	23.04.2024	16:35	23.04.2024	17:36	1:01	Западная	928	КЛ-10 кВ от РП "ЛПК" до ТП 940-23А	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,38

62	23.04.2024	22:56	23.04.2024	23:21	0:25	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-125 до ТП 604-136	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,59
63	27.04.2024	9:30	27.04.2024	10:10	0:40	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		0,29
64	27.04.2024	9:30	27.04.2024	10:20	0:50	Сибкартель	Ск-10	КЛ-10 кВ от ТП 92 до оп. №27-11 к ТП 529	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,40
65	29.04.2024	15:05	29.04.2024	16:00	0:55	Сибкартель	Ск-9	КВЛ-10 кВ от ТП 537 до ТП 435	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,67
66	02.05.2024	6:05	02.05.2024	6:28	0:23	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		0,27
67	02.05.2024	6:05	02.05.2024	7:46	1:41	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		0,86
68	04.05.2024	16:08	04.05.2024	16:54	0:46	Северная	408	КЛ-6 кВ от ТП 611-70 до ТП 611-35	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
69	07.05.2024	14:07	07.05.2024	15:21	1:14	Радиотехнический	Р-2	КЛ-10 кВ от ТП 375 до ТП 809	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,14
70	07.05.2024	14:07	07.05.2024	16:09	2:02	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кВ от ТП 295 до ТП 335	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
71	07.05.2024	19:00	07.05.2024	20:12	1:12	ТЭЦ-1	610	КЛ-6 кВ от ТП 604-94 до ТП 604-77	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
72	08.05.2024	4:17	08.05.2024	5:35	1:18	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от РП "Фрунзенский" до ТП 471.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,32
73	08.05.2024	10:43	08.05.2024	11:22	0:39	ТЭЦ-1	610	КЛ-6 кВ от ТП 604-40 до ТП 604-94	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,34
74	10.05.2024	14:01	10.05.2024	15:03	1:02	Профсоюзный	П-10	КЛ-10 кВ от ТП 940-14 до ТП 940-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48

75	10.05.2024	19:16	10.05.2024	20:19	1:03	Октябрьская	О-2	КВЛ-10 кВ от ТП 21 до ТП 553	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,45
76	10.05.2024	21:25	10.05.2024	22:55	1:30	Центральная	215	КЛ-6 кВ от ТП 604-14 до ТП 604-25	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
77	10.05.2024	21:25	10.05.2024	22:55	1:30	Центральная	215	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-141	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	
78	12.05.2024	8:35	12.05.2024	9:25	0:50	Правобережная	1 СШ	КЛ-6 кВ от ТП 610-10 до ТП 610-13	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54
79	15.05.2024	10:50	15.05.2024	15:15	4:25	Мирный	Ми-15	ТП 6"з"	Отклонение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,35
80	15.05.2024	16:30	15.05.2024	17:02	0:32	ГРС-2	1007	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2" до ТП 16	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,77
81	15.05.2024	16:30	15.05.2024	18:22	1:52	Ягодный	Я-8	КЛ-10 кВ от ТП 223 до ТП 555	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54
82	15.05.2024	16:30	15.05.2024	17:57	1:27	ГРС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП 345	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,05
83	15.05.2024	16:54	15.05.2024	16:54	0:00	ТЭЦ-1	601	КЛ-6 кВ от ТП 610-23 до ТП 610-18	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
84	16.05.2024	11:54	16.05.2024	12:20	0:26	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ЦРП ДСМ.	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,05
85	16.05.2024	11:54	16.05.2024	12:20	0:26	Восточная	II и III СП		Повреждений не обнаружено		0,70
86	17.05.2024	10:32	17.05.2024	11:52	1:20	Степановский	Ст-10	КВЛ-10 кВ от РП "Степановский" до РВ 469 оп. №35	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,46
87	17.05.2024	10:37	17.05.2024	11:50	1:13	Северная	426		Повреждений не обнаружено		1,20

88	17.05.2024	10:37	17.05.2024	11:50	1:13	Северная	428	КЛ-6 кВ от ТП 611-38 до ТП 611-39	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,17
89	17.05.2024	10:55	17.05.2024	13:04	2:09	Научная	Нч-10	КЛ-10 кВ от РВ 2 "З", 1 на оп. №17 до ТП 2 "З"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,84
90	17.05.2024	11:02	17.05.2024	11:32	0:30	Научная	Нч-7	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
91	17.05.2024	11:02	17.05.2024	11:32	0:30	Научная	Нч-8, Ст-16	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
92	19.05.2024	6:14	19.05.2024	8:40	2:26	Научная	Нч-13	КЛ-10 кВ от ТП 733 до ТП 683	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
93	20.05.2024	3:54	20.05.2024	4:37	0:43	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
94	20.05.2024	5:12	20.05.2024	7:17	2:05	Северо-Восточная	Вс-21	КЛ-10 кВ от ТП 794 до ТП 962	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,33
95	22.05.2024	0:38	22.05.2024	1:25	0:47	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 91	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,81
96	22.05.2024	0:38	22.05.2024	4:02	3:24	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 785 до ТП 215	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,00
97	25.05.2024	22:54	26.05.2024	1:00	2:06	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 125	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,80
98	27.05.2024	10:48	27.05.2024	12:33	1:45	Южная	532	КЛ-6 кВ от ТП 671-12 до ТП 671-9.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,35
99	27.05.2024	14:02	27.05.2024	15:05	1:03	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 101 до ТП 309	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,16
100	29.05.2024	9:10	29.05.2024	10:38	1:28	ЦРП Станция обезжелезирования	ДЭП-5		Повреждений не обнаружено		0,83

101	29.05.2024	9:55	29.05.2024	12:30	2:35	Степановский	Ст-10		Повреждений не обнаружено		1,17
102	30.05.2024	9:30	30.05.2024	11:27	1:57	ТИЗ	Тз-12	КЛ-6 кВ от ТП 604-63 до ТП 671-30	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,14
103	30.05.2024	11:40	30.05.2024	12:14	0:34	Мирный	Мн-2		Повреждений не обнаружено		0,23
104	31.05.2024	9:33	31.05.2024	10:20	0:47	Научная	Нч-7	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
105	31.05.2024	9:33	31.05.2024	10:20	0:47	Научная	Нч-8	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
106	01.06.2024	21:20	02.06.2024	2:27	5:07	Октябрьская	О-17	ВЛ-10 кВ от РВ 439 до РВ 441	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,45
107	04.06.2024	14:04	04.06.2024	15:02	0:58	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 91	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
108	06.06.2024	18:38	06.06.2024	19:18	0:40	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ТП 459 до ТП 457	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,21
109	06.06.2024	22:43	06.06.2024	23:36	0:53	Мирный			Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,45
110	08.06.2024	1:22	08.06.2024	2:27	1:05	Каштак	131		Повреждений не обнаружено		1,68
111	08.06.2024	1:39	08.06.2024	4:40	3:01	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 986 до ТП 964	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
112	08.06.2024	14:12	08.06.2024	16:13	2:01	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от ТП 714 до ТП Ко-9-6	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
113	08.06.2024	19:08	08.06.2024	19:43	0:35	Северная			Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	4,51

114	09.06.2024	18:32	09.06.2024	19:14	0:42	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от ТП 167 до ТП 799	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,34
115	10.06.2024	12:14	10.06.2024	13:54	1:40	Мирный	Мн-8	КВЛ-10 кВ от оп. №25-74 до ТП 759	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,27
116	11.06.2024	14:53	11.06.2024	16:00	1:07	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 56	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,40
117	11.06.2024	14:53	11.06.2024	14:53	0:00	Восточная	821	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Березовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
118	11.06.2024	17:19	11.06.2024	19:10	1:51	Октябрьская	О-2	КВЛ-10 кВ от ТП 655 до РВ 245	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,74
119	12.06.2024	22:51	12.06.2024	23:19	0:28	ТИЗ	Тз-6		Повреждений не обнаружено		0,04
120	13.06.2024	15:31	13.06.2024	18:45	3:14	Западная	933	КЛ-10 кВ от ТП 940-48 до оп. №1 до ТП 942-83	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,03
121	13.06.2024	15:47	13.06.2024	21:24	5:37	Мирный	Ми-16	КВЛ-10 кВ от РВ-545 до ТП 677	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,26
122	14.06.2024	14:08	14.06.2024	16:00	1:52	Пастера	Па-9	КЛ-10 кВ от РВ 244 до ТП 1034	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,63
123	16.06.2024	0:08	16.06.2024	0:43	0:35	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
124	16.06.2024	15:30	16.06.2024	16:10	0:40	Восточная	847	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
125	16.06.2024	17:05	16.06.2024	17:40	0:35	Нахимовский	Н-2	КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 699	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
126	16.06.2024	17:02	16.06.2024	17:53	0:51	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 355	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,43

127	16.06.2024	18:16	16.06.2024	20:00	1:44	Орловка	35/50		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
128	16.06.2024	19:27	16.06.2024	19:50	0:23	Украинский	У-к-12	ТПП 291	Отключение в результате выхода из строя об. ТПП	Восстановлено	0,39
129	16.06.2024	21:07	16.06.2024	22:09	1:02	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от РВ-417 до ТПП 727	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
130	18.06.2024	10:30	18.06.2024	11:45	1:15	Южная	545	КЛ-6 кВ от ТПП 605-15 до ТПП 605-36	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
131	18.06.2024	12:46	18.06.2024	14:21	1:35	Каштак	127	КВЛ-10 кВ от ТПП 716 до ТПП 164	Отключение в результате падения дерева на КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,88
132	21.06.2024	12:25	21.06.2024	13:00	0:35	Центральная	221	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до ТПП 604-92	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,34
133	21.06.2024	23:42	22.06.2024	0:10	0:28	Труловой	Тр-8		Повреждений не обнаружено		0,16
134	21.06.2024	23:42	22.06.2024	0:38	0:56	Западная	933		Повреждений не обнаружено		1,12
135	21.06.2024	23:42	22.06.2024	2:54	3:12	Западная	940	КЛ-10 от ТПП 940-18 до ТПП 940-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,96
136	21.06.2024	23:42	22.06.2024	3:13	3:31	Западная	928	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТПП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,85
137	22.06.2024	3:00	22.06.2024	6:15	3:15	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТПП 326 до ТПП 222	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,92
138	22.06.2024	3:14	22.06.2024	4:48	1:34	Восточная	826	КЛ-10 кВ от ТПП 394 до ТПП 392	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,89
139	22.06.2024	8:35	22.06.2024	10:20	1:45	Западная	916	ТПП 858	Отключение в результате выхода из строя об. ТПП	Восстановлено	1,68

140	22.06.2024	10:56	22.06.2024	12:55	1:59	Мичуринский	М-15	КЛ-10 кВ от ТП 212 до ТП 214	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,34
141	22.06.2024	11:35	22.06.2024	12:44	1:09	Каптак	114	КЛ-10 кВ от РП "Каптак" до ТП 536	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,15
142	23.06.2024	13:48	23.06.2024	15:04	1:16	Западная	928		Повреждений не обнаружено		1,75
143	24.06.2024	5:15	24.06.2024	5:15	0:00	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Тверской"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
144	25.06.2024	1:13	25.06.2024	1:43	0:30	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 409	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
145	25.06.2024	6:35	25.06.2024	11:34	4:59	Радиотехнический	Р-1		Повреждений не обнаружено		0,22
146	25.06.2024	14:58	25.06.2024	16:38	1:40	ГРЭС-2	1007	КВЛ-10 кВ от ТП 245 до ТП 568	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47
147	25.06.2024	20:15	25.06.2024	21:00	0:45	Степановский	Ст-10	ВЛ-10 кВ от ТП 111 до ТП 112	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,26
148	25.06.2024	20:01	25.06.2024	22:10	2:09	ЦРП Станция обезжелезования	ЛЭП-5		Повреждений не обнаружено		1,16
149	25.06.2024	20:05	26.06.2024	3:08	7:03	ЦРП Станция обезжелезования	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		2,53
150	25.06.2024	20:20	26.06.2024	1:57	5:37	Пастера	Па-9	ВЛ-10 кВ от ТП Ко-9-6 до ТП Ко-9-5	Отклонение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	4,14
151	26.06.2024	0:15	26.06.2024	2:04	1:49	Северо-Восточная	Вс-11	ТП 594	Отклонение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	1,74
152	26.06.2024	4:03	26.06.2024	7:11	3:08	Спутник	С-13	ВЛ-10 кВ от оп. №34-1 до оп. №34-3	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,36

153	27.06.2024	5:38	27.06.2024	7:08	1:30	Радиотехнический	P-8	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 309	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
154	27.06.2024	13:05	27.06.2024	13:35	0:30	Коммунальная	Км-8	ВЛ-10 кВ от ТП 173 до ТП 179А	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,33
155	27.06.2024	13:05	27.06.2024	13:54	0:49	Коммунальная	Км-14	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП Сибирский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,81
156	27.06.2024	16:27	27.06.2024	18:12	1:45	ТИЗ	Тз-12	ТП 671-40	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	1,57
157	28.06.2024	9:43	28.06.2024	10:21	0:38	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ТП 310 до ТП 800	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,08
158	28.06.2024	10:02	28.06.2024	11:27	1:25	Люксембург	Лю-8		Повреждений не обнаружено		0,66
159	28.06.2024	11:25	28.06.2024	13:04	1:39	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от оп. №65 до ТП 841	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
160	28.06.2024	14:47	28.06.2024	16:29	1:42	Каштак			Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	31,97
161	28.06.2024	14:57	28.06.2024	19:24	4:27	ГРЭС-2	1010	ТП 12.	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	11,46
162	28.06.2024	15:18	28.06.2024	17:31	2:13	Ягодный	Я-3		Повреждений не обнаружено		0,64
163	28.06.2024	16:02	28.06.2024	17:00	0:58	ГРЭС-2	1038	КЛ-10 кВ от ТП 741 до ТП 499	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,25
164	28.06.2024	16:03	28.06.2024	19:44	3:41	Ягодный	Я-10	КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП 393	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,14
165	28.06.2024	19:40	28.06.2024	21:25	1:45	Ягодный	Я-8	ТП 14	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,51

166	28.06.2024	21:10	28.06.2024	23:30	2:20	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-67 до ТП 604-128	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,75
167	29.06.2024	0:22	29.06.2024	1:25	1:03	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 140 до ТП 141	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,07
168	29.06.2024	8:47	29.06.2024	10:05	1:18	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-3 до ТП 605-17	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,36
169	30.06.2024	9:06	30.06.2024	9:58	0:52	Коммунальная	Км-3	КЛ-10 кВ от ЛС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,24
2024 года III квартал											137,26

170	03.07.2024	15:58	03.07.2024	22:02	6:04	Академическая	Ак-2	КВЛ-10 кВ от ЛС "Академическая" до ТП БЭК	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,70
171	03.07.2024	16:50	03.07.2024	19:43	2:53	Академическая	Ак-10	КЛ-10 от ТП Ак-102 до ТП Ак-103.	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,21
172	05.07.2024	18:17	05.07.2024	20:17	2:00	Коммунальная	Км-8	КЛ-10 кВ от ТП 173 до ТП 175	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,77
173	05.07.2024	19:20	05.07.2024	21:00	1:40	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от ПП-3 до ТП 401, между оп. №10-1 до оп. №10-2.	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
174	05.07.2024	20:30	05.07.2024	22:34	2:04	Тверской	Км-15	РП "Тверской"	Отклонение в результате выхода из строя об. РП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,93
175	06.07.2024	3:15	06.07.2024	6:10	2:55	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 986 до ТП 964	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,48
176	08.07.2024	4:18	08.07.2024	5:28	1:10	Северо-Восточная	Вс-20		Повреждений не обнаружено		0,34

177	09.07.2024	11:51	09.07.2024	13:00	1:09	ГРС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2" до РП "Ягодный".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,80
178	10.07.2024	10:05	10.07.2024	11:05	1:00	Степановский	Ст-13	КВЛ-10 кВ ф. Ст-13 от ТП 105 до ТП 104	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,96
179	11.07.2024	9:18	11.07.2024	15:14	5:56	Академическая	Ак-15		Повреждений не обнаружено		0,77
180	11.07.2024	17:16	11.07.2024	19:05	1:49	ГРС-2	10136	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2" до РП "Ягодный".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,86
181	11.07.2024	17:52	11.07.2024	19:55	2:03	Мичуринский	М-6	КВЛ-10 от ТП 230 до ТП 204	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,19
182	16.07.2024	18:35	16.07.2024	20:01	1:26	Правобережная	727	КЛ-6 кВ от ТП 610-78 до ТП 610-60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,06
183	17.07.2024	18:58	17.07.2024	20:10	1:12	Правобережная	741	КЛ-6 кВ от РП "Подгорный" до ТП 610-65	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85
184	17.07.2024	18:05	17.07.2024	23:07	5:02	Победа	Пб-5	Отключение ф. Пб-5 от ПС "Победа".	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
185	18.07.2024	12:50	18.07.2024	13:55	1:05	Коммунальная	Км-8	КВЛ-10 кВ от ТП 173 оп. 1 до ТП 177 до ТП 175	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
186	18.07.2024	15:03	18.07.2024	17:15	2:12	Западная	928	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
187	19.07.2024	12:03	19.07.2024	18:25	6:22	Степановский	Ст-16	КВЛ-10 кВ от ТП 115 до ТП 116	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45

188	19.07.2024	12:30	19.07.2024	14:08	1:38	Каштак	122	КВЛ-10 кВ от ТП 338 до ТП 322	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,18
189	19.07.2024	15:00	19.07.2024	15:31	0:31	Каштак	К-10		Повреждений не обнаружено		0,34
190	20.07.2024	18:00	20.07.2024	19:40	1:40	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-18 до ТП 605-26.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,15
191	21.07.2024	20:01	21.07.2024	21:15	1:14	Заводская	З-08	КЛ-10 кВ от ТП 522 до ТП 420	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,63
192	22.07.2024	11:59	22.07.2024	14:16	2:17	Академическая	Ак-28	КЛ-10 кВ от ТП ИСЭ-1 до РВ-289	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
193	24.07.2024	16:10	24.07.2024	18:03	1:53	Научная	Нч-7		Повреждений не обнаружено		0,55
194	24.07.2024	16:10	24.07.2024	20:05	3:55	Научная	Нч-13	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до оп. 1 ТП 627, до ТП 733	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
195	25.07.2024	15:58	25.07.2024	17:51	1:53	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ от ТП 746 до ТП 804.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,25
196	26.07.2024	17:17	26.07.2024	19:58	2:41	Пастера	Па-9	КЛ-10 кВ от ТП 714 до ТП Ко-9-6.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,78
197	28.07.2024	14:00	28.07.2024	16:03	2:03	Западная	928	ВЛ-10 кВ от ТП 940-23А до ТП 940-24.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
198	28.07.2024	18:38	28.07.2024	18:38	0:00	Каштак	114	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Каштак"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

199	28.07.2024	18:38	28.07.2024	19:22	0:44	Каптак	122	КЛ-10 кВ от ПС "Каптак" до ТП 366.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,43
200	28.07.2024	19:24	29.07.2024	1:22	5:58	Кафтанчиново	Кф-2	ВЛ-10 кВ от оп. №28-3 до оп. №28-12.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,43
201	28.07.2024	21:52	29.07.2024	0:33	2:41	Корнилово	Ко-9		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,97
202	29.07.2024	6:44	29.07.2024	6:55	0:11	Академическая	Ак-15		Повреждений не обнаружено		0,02
203	29.07.2024	19:40	29.07.2024	21:11	1:31	Академическая	Ак-10	яч. №11 в РП "Академическая" до ТП Ак-105.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
204	30.07.2024	21:44	31.07.2024	6:03	8:19	Победа	Пб-5	ВЛ-10 кВ от РВ-203 до РВ-205.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
205	01.08.2024	9:35	01.08.2024	11:20	1:45	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от ТП 92 до оп. №1 к ТП 21	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,45
206	01.08.2024	21:40	02.08.2024	1:02	3:22	ЦРП Станция обезжелезояния	ДЭП-5	ВЛ-10 кВ на участке от ЛР-1 до ЛР-3	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,86
207	05.08.2024	14:15	05.08.2024	15:24	1:09	Каптак	116	КЛ-10 кВ от ПС "Каптак" до оп. №1 к ТП 364	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,14
208	06.08.2024	3:50	06.08.2024	5:00	1:10	ГРС-2	1007	КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 699	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,91
209	06.08.2024	5:18	06.08.2024	7:18	2:00	Западная	916	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,92

210	06.08.2024	7:10	06.08.2024	8:40	1:30	Западная	940	КЛ-10 кВ от ТП 940-10 до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,15
211	06.08.2024	14:15	06.08.2024	16:40	2:25	Южная	544	КЛ-6 кВ от ТП 671-83 до ТП 671-96	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
212	07.08.2024	13:25	07.08.2024	16:58	3:33	ЦРП Станция обезжелезирования	ДЭП-5	ВД-10 кВ от ол. №92 до ТП 165	Отключение в результате выхода из строя элементов ВД-10 кВ	Восстановлено	0,20
213	08.08.2024	20:50	08.08.2024	22:03	1:13	Солнечная	1 СШ		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,42
214	12.08.2024	18:48	12.08.2024	19:49	1:01	Восточная	802	КЛ-10 кВ от ТП 418 до ТП 406	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
215	12.08.2024	18:48	12.08.2024	20:06	1:18	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 444	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,17
216	14.08.2024	13:21	14.08.2024	14:50	1:29	Люксембург	Лю-8		Повреждений не обнаружено		1,72
217	14.08.2024	20:40	14.08.2024	23:27	2:47	Северо-Восточная	Вс-11	КЛ-10 кВ от РВ-116 до ТП 764	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,09
218	16.08.2024	12:30	16.08.2024	12:55	0:25	Победа	Пб-5		Повреждений не обнаружено		0,00
219	16.08.2024	15:22	16.08.2024	16:17	0:55	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,82
220	16.08.2024	18:55	16.08.2024	20:00	1:05	ТЭЦ-1	604	КВЛ от ТП 604-53 до ТП 604-55.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85

221	17.08.2024	14:14	17.08.2024	17:03	2:49	Кисловка	Ки-7		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,42
222	17.08.2024	14:14	17.08.2024	17:00	2:46	Левобережная	ЛЛ-15		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	4,40
223	17.08.2024	14:50	17.08.2024	16:20	1:30	Северная площадка	Сп-8		Повреждений не обнаружено		0,21
224	17.08.2024	14:58	17.08.2024	23:45	8:47	Победа	ПБ-5		Повреждений не обнаружено	.	0,63
225	19.08.2024	12:10	19.08.2024	13:05	0:55	Южная	509	КЛ-6 кВ от ТП 604-38 до РП "Южный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69
226	19.08.2024	12:10	19.08.2024	13:58	1:48	Южная	525	КЛ-6 кВ от ТП 671-61 до ТП 671-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,35
227	21.08.2024	10:05	21.08.2024	13:08	3:03	ЦРП Станция обезжелезирования	ЛЭП-6	ВЛ-10 кВ от ЦРП станция "Обезжелезирования" до оп. 47-1, до ТП 13В	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,13
228	21.08.2024	13:42	21.08.2024	14:27	0:45	Северная	419	ТП Т-2	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,10
229	21.08.2024	18:50	21.08.2024	19:42	0:52	Северная	426	КЛ-6 кВ от ТП 611-41 до ТП 611-61	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
230	22.08.2024	9:16	22.08.2024	10:20	1:04	Заводская	3-08	КЛ-10 кВ от ТП 522 до ТП 226	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,41
231	22.08.2024	14:10	22.08.2024	15:06	0:56	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ТП 106 до ТП 724	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26

232	22.08.2024	14:38	22.08.2024	15:53	1:15	Западная	940	КЛ-10 кВ от ТП 940-5 до ТП 940-14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,64
233	22.08.2024	14:34	22.08.2024	18:14	3:40	Петрово	По-9		Повреждений не обнаружено		0,24
234	23.08.2024	9:25	23.08.2024	10:18	0:53	Восточная	814	КЛ-10 кВ от ТП 9 до ТП 984	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,23
235	24.08.2024	3:21	24.08.2024	3:52	0:31	Коммунальная	Км-3	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,62
236	25.08.2024	19:10	25.08.2024	20:03	0:53	Северная	428	КЛ-6 кВ от ПС 611-6 до ТП 611-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
237	25.08.2024	19:20	25.08.2024	21:20	2:00	Западная	936		Повреждений не обнаружено		1,07
238	25.08.2024	19:20	25.08.2024	22:47	3:27	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 838 до ТП 149	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,31
239	29.08.2024	15:23	29.08.2024	16:20	0:57	Северная	428	КЛ-6 кВ от ТП 611-6 до ТП 611-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,63
240	29.08.2024	15:23	29.08.2024	16:15	0:52	Северная	426	КЛ-6 кВ от ТП 611-41 до ТП 611-61	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
241	29.08.2024	16:00	29.08.2024	17:33	1:33	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 927-13 до ТП 927-23	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
242	29.08.2024	16:00	29.08.2024	17:15	1:15	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 516 до ТП 654	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,08

243	30.08.2024	5:42	30.08.2024	6:32	0:50	ТЭЦ-1	617		Повреждений не обнаружено		0,44
244	30.08.2024	5:42	30.08.2024	7:00	1:18	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-3 до ТП 605-17	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
245	30.08.2024	5:42	30.08.2024	9:09	3:27	ТЭЦ-1	620	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ"-1 до ТП 603-25	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
246	30.08.2024	23:28	31.08.2024	0:25	0:57	Коммунальная	Км-7		Повреждений не обнаружено		0,12
247	30.08.2024	23:28	31.08.2024	0:25	0:57	Коммунальная	Км-14		Повреждений не обнаружено		0,94
248	01.09.2024	5:45	01.09.2024	6:20	0:35	Каштак	116	КЛ-10 кВ от ТП 484 до ТП 474	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36
249	02.09.2024	15:30	02.09.2024	16:45	1:15	ТЭЦ-1	601	КЛ-6 кВ от ТП 610-32 до ТП 610-53	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
250	05.09.2024	0:25	05.09.2024	1:45	1:20	ГРЭС-2	1013 А	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,94
251	05.09.2024	8:25	05.09.2024	10:22	1:57	Западная	916	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,40
252	06.09.2024	13:42	06.09.2024	23:55	10:13	Народный	Нр-6	КЛ-10 кВ от оп. № 10 до оп. № 11.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,45
253	07.09.2024	14:05	07.09.2024	17:35	3:30	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 986 до ТП 964	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,34

254	07.09.2024	14:25	07.09.2024	16:30	2:05	Коммунальная	Км-7	КЛ-10 кВ от ТП 709 до оп. № 35-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
255	09.09.2024	11:00	09.09.2024	12:15	1:15	Северо-Восточная	Вс-10		Повреждений не обнаружено		0,15
256	09.09.2024	14:25	09.09.2024	16:15	1:50	Восточная	847	КЛ-10 кВ от ТП 236 до 458	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
257	09.09.2024	16:10	09.09.2024	17:50	1:40	Трудовой	Тр-14	КВЛ-10 кВ от РВ-60 до ТП 927-84	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,35
258	10.09.2024	0:38	10.09.2024	1:34	0:56	Восточная	847	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
259	10.09.2024	22:25	10.09.2024	23:50	1:25	Солнечный	Со-10	КЛ-10 кВ от ТП 458 до ТП 412	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,75
260	14.09.2024	13:10	14.09.2024	16:37	3:27	Каптак	119	КЛ-10 кВ от оп. № 40 до ТП 130	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,31
261	14.09.2024	13:15	14.09.2024	18:58	5:43	Степановский	Ст-10	КВЛ-10 кВ от оп. 56 до ТП 113	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,15
262	14.09.2024	15:15	14.09.2024	18:36	3:21	Сибиртель	Ск-10		Повреждений не обнаружено		3,89
263	14.09.2024	15:28	14.09.2024	15:45	0:17	АГНКС	Ф. 16		Повреждений не обнаружено		0,05
264	15.09.2024	19:35	15.09.2024	19:57	0:22	Научная	Нч-7		Повреждений не обнаружено		0,26

265	15.09.2024	19:35	15.09.2024	20:45	1:10	Научная	Нч-8		Повреждений не обнаружено		1,02
266	17.09.2024	15:30	17.09.2024	19:50	4:20	Народный	Нр-6	КЛ-10 кВ от РВ-316 до ТП Нр-6-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
267	18.09.2024	16:18	18.09.2024	17:30	1:12	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кВ от оп. № 5-4 до ТП 579	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,03
268	21.09.2024	7:02	21.09.2024	7:08	0:06	Правобережная	П СШ		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,28
269	21.09.2024	17:05	21.09.2024	18:40	1:35	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кВ от РВ-465 до ТП 261	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,92
270	23.09.2024	5:30	23.09.2024	6:10	0:40	ЦРП Станция обезжелезирования	ЛЭП-5	ВЛ-10 кВ от ТП 20В до ТП 22В	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,77
271	24.09.2024	10:06	24.09.2024	13:04	2:58	ЦРП Станция обезжелезирования	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		1,13
272	25.09.2024	2:05	25.09.2024	3:10	1:05	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-21 до ТП 605-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
273	25.09.2024	2:42	25.09.2024	3:29	0:47	Южная	534	КЛ-6 кВ от ТП 671-16 до ТП 671-41	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,14
274	25.09.2024	11:40	25.09.2024	13:38	2:18	Западная	928	КВЛ-10 кВ от РП "ЛПК" до оп. № 13	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,68
275	30.09.2024	9:40	30.09.2024	10:36	0:56	Центральная	206	КЛ-6 кВ от ТП 604-62 до ТП 604-114	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,88

2024 год IV квартал										78,31	
276	02.10.2024	11:08	02.10.2024	12:40	1:32	Спутник	С-13	КВЛ-10 кВ от РВ-186 до ТП-37	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
277	03.10.2024	11:25	03.10.2024	12:50	1:25	Западная	915	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Трудовой"	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
278	04.10.2024	18:48	04.10.2024	20:10	1:22	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ТП 106 до ТП 724	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
279	05.10.2024	15:34	05.10.2024	17:38	2:04	Заводская	3-05		Повреждений не обнаружено		0,48
280	05.10.2024	16:35	05.10.2024	18:10	1:35	Радиотехнический	Р-1		Повреждений не обнаружено		0,07
281	07.10.2024	8:20	07.10.2024	16:38	8:18	Народный	Нр-6		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,60
282	07.10.2024	14:00	07.10.2024	16:50	2:50	Центральная	216	КЛ-6 кВ от ТП 604-12 до ТП 604-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,27
283	07.10.2024	14:00	07.10.2024	17:26	3:26	Центральная	228	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-124	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36
284	07.10.2024	15:06	07.10.2024	16:26	1:20	ТИЗ	Тз-13	КЛ-6 кВ от ТП 604-115 до ТП 604-86	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
285	07.10.2024	16:05	07.10.2024	17:50	1:45	ГРС-2	1041	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,27
286	08.10.2024	13:16	08.10.2024	15:20	2:04	Обезжелезования	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		0,78
287	08.10.2024	21:47	08.10.2024	22:18	0:31	Солнечная	Сп-21	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречная"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,56
288	09.10.2024	2:10	09.10.2024	4:10	2:00	Каштак	130	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 730.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
289	09.10.2024	12:24	09.10.2024	16:15	3:51	Обезжелезования	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		1,44

290	09.10.2024	13:40	09.10.2024	14:36	0:56	Восточная	848		Повреждений не обнаружено		1,02
291	09.10.2024	13:40	09.10.2024	14:30	0:50	ЗПП-Г	Зп-5		Повреждений не обнаружено		0,15
292	09.10.2024	13:40	09.10.2024	15:30	1:50	Академическая	1 с.ш.		Повреждений не обнаружено		0,00
293	09.10.2024	16:35	09.10.2024	19:51	3:16	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от ТП 2 до ТП 714 оп. 20	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
294	09.10.2024	18:00	09.10.2024	22:52	4:52	Обезжелезования	ДЭП-6		Повреждений не обнаружено		0,00
295	10.10.2024	6:52	10.10.2024	8:35	1:43	ЗПП-Г	Зп-32	КЛ-10 кВ от ТП 38А до ТП 1	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
296	10.10.2024	14:30	10.10.2024	15:30	1:00	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ТП 481 до ТП 459	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
297	10.10.2024	16:50	10.10.2024	18:28	1:38	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 927-13 до ТП 927-23	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69
298	12.10.2024	3:00	12.10.2024	3:50	0:50	Степановский	Нч-8 Ст-16		Повреждений не обнаружено		0,24
299	12.10.2024	17:35	12.10.2024	18:05	0:30	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47
300	16.10.2024	13:05	16.10.2024	14:05	1:00	Академическая	Ак-2	Повреждение КВЛ-10 кВ между оп. 8 и оп. 9	Отклонение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,35
301	16.10.2024	16:15	16.10.2024	17:15	1:00	Академическая	Ак-2		Повреждений не обнаружено		0,35
302	21.10.2024	12:00	21.10.2024	13:22	1:22	ТНЗ	Тз-18	КЛ-6 кВ от ТП 671-59 до ТП 671-56			1,90
303	26.10.2024	23:20	26.10.2024	23:59	0:39	Заводская	З-08		Повреждений не обнаружено		0,86
304	28.10.2024	5:26	28.10.2024	8:50	3:24	Центральная	222	КЛ-6 кВ от ТП 604-61 до ТП 604-98	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,31

305	28.10.2024	9:10	28.10.2024	13:30	4:20	Академическая	Ак-15		Повреждений не обнаружено		2,64
306	28.10.2024	9:10	28.10.2024	13:10	4:00	Академическая	Ак-16		Повреждений не обнаружено		0,01
307	28.10.2024	9:52	28.10.2024	10:02	0:10	Центральная	222		Повреждений не обнаружено		0,12
308	29.10.2024	3:25	29.10.2024	7:54	4:29	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 609	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,60
309	05.11.2024	1:19	05.11.2024	1:49	0:30	Солнечная	П СШ		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,34
310	05.11.2024	1:19	05.11.2024	3:50	2:31	Солнечная	Сл-7	КВЛ-10 кВ от ТП 497 до ТП 191	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
311	05.11.2024	4:18	05.11.2024	5:14	0:56	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ от ТП 782 до ТП 834	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
312	06.11.2024	10:40	06.11.2024	12:10	1:30	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 894 до ТП 234	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,30
313	06.11.2024	10:40	06.11.2024	12:20	1:40	Восточная	814	КЛ-10 кВ от РП "Трунинский" до ТП 942	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,40
314	06.11.2024	11:45	06.11.2024	13:40	1:55	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 232 до ТП 516	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
315	08.11.2024	2:24	08.11.2024	3:28	1:04	Заводская	ПС		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	3,66
316	08.11.2024	2:50	08.11.2024	4:35	1:45	Октябрьская	О-33	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,17
317	08.11.2024	7:15	08.11.2024	8:15	1:00	Сибкартель	Ск-6	КВЛ от ТП 83 до ТП 81	Отклонение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
318	09.11.2024	11:22	09.11.2024	12:10	0:48	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский".	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
319	09.11.2024	17:10	09.11.2024	19:02	1:52	Каптак	127	КЛ-10 кВ от ТП 131 до ТП 590	Отклонение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,20

320	12.11.2024	19:24	12.11.2024	20:08	0.44	Восточная	833	.	Повреждений не обнаружено		0.32
321	23.11.2024	15:20	23.11.2024	16:13	0.53	Каптак	138	КЛ-10 кВ от ПС "Каптак" до РП "Томскаябень"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0.00
322	27.11.2024	17:02	27.11.2024	17:26	0.24	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Сибкарпель".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0.91
323	28.11.2024	15:11	28.11.2024	17:05	1.54	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2 до ТП 16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5.19
324	28.11.2024	15:11	28.11.2024	16:48	1.37	ГРЭС-2	1011	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2 до РП "Нахимовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3.50
325	30.11.2024	2:40	30.11.2024	4:24	1.44	Восточная	814	КЛ-10 кВ от ТП 732 до ТП 984	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0.97
326	06.12.2024	2:42	06.12.2024	4:33	1.51	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 699	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1.34
327	09.12.2024	18:45	09.12.2024	22:55	4.10	Спутник	С-13	КЛ-10 кВ от ТП 25 до оп. № 11	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3.33
328	11.12.2024	3:18	11.12.2024	5:10	1.52	Южная	554	КЛ-6 кВ от ТП 671-42 до ТП 671-32	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1.89
329	13.12.2024	17:05	13.12.2024	20:08	3:03	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ПП-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4.75
330	13.12.2024	18:21	13.12.2024	19:43	1:22	Октябрьская	О-14	.	Повреждений не обнаружено		4.47
331	13.12.2024	18:22	13.12.2024	19:46	1:24	Октябрьская	О-2		Повреждений не обнаружено		4.60
332	13.12.2024	20:55	13.12.2024	22:20	1:25	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-136 до ТП 604-69	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1.22
333	16.12.2024	1:50	16.12.2024	2:36	0:46	ТЭЦ-1	620	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до 603-25.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0.09
334	17.12.2024	6:15	17.12.2024	7:12	0:57	ТНЗ	Тз-10	КЛ-6 кВ от ТП Т-8 до ТП Т-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0.10

335	17.12.2024	11:18	17.12.2024	11:32	0:14	Северо-Восточная	Вс-9		Повреждений не обнаружено		0,39
336	17.12.2024	16:15	17.12.2024	17:12	0:57	ЗПП-Г	Зп-6		Повреждений не обнаружено		0,00
337	17.12.2024	17:45	17.12.2024	20:58	3:13	Народный	Нр-6	КЛ-10 кВ от РВ-322 до ТП Нр-6-14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,04
338	17.12.2024	18:10	17.12.2024	20:30	2:20	Западная	911	КЛ-10 кВ от оп. 26 до ТП 448	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,46
339	22.12.2024	3:20	22.12.2024	4:00	0:40	Научная	П СШ		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,26
340	22.12.2024	8:48	22.12.2024	10:00	1:12	Северная	427	КЛ-6 кВ от ТП 611-53 до ТП 611-48	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,04

Начальник ООЗ  А.В. Самокиш